

#148706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 35-47, Калининград

4817

6341

ВКТ-7

00208381

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,177	0,011	252,73	251,93	246,96	246,87	0,09	24	0	0	71,3	66,5	4,74	0,39	0,38	-
25.08.2025	0,33	0	48,28	48,47	47,55	47,95	-0,4	24	0	1	55,2	47,9	7,32	0,35	0,34	-
26.08.2025	0,234	0	12,48	12,78	12,35	12,78	-0,43	24	0	1	46,3	26,5	19,85	0,35	0,34	-
27.08.2025	0,161	0	9,69	9,96	9,69	9,96	-0,27	24	0	1	41,4	24	17,42	0,35	0,35	-
28.08.2025	0,114	0	7,84	8,09	7,84	8,09	-0,25	24	0	1	37,7	22,6	15,14	0,35	0,34	-
29.08.2025	0,08	0	6,43	6,64	6,43	6,64	-0,21	24	0	1	35,1	22,1	13,05	0,41	0,39	-
30.08.2025	0,327	0	67,87	68,03	67,01	67,29	-0,28	24	0	1	51,2	46,1	5,06	0,53	0,44	-
31.08.2025	1,332	-0,001	268,92	268,47	262,84	263,14	-0,3	24	0	0	71,1	66	5,13	0,54	0,44	-
01.09.2025	1,265	0,006	293,98	293,26	287,08	287,1	-0,02	24	0	0	72,5	68,1	4,4	0,53	0,44	-
02.09.2025	1,242	0,008	282,92	282,12	276,33	276,24	0,09	24	0	0	72,3	67,9	4,44	0,53	0,44	-
03.09.2025	1,217	0,015	289,26	288,4	282,45	282,3	0,15	24	0	0	72,6	68,4	4,25	0,53	0,44	-
04.09.2025	1,152	0,018	284,25	283,41	277,64	277,45	0,19	24	0	0	72,3	68,2	4,08	0,55	0,44	-
05.09.2025	1,169	0,02	310,36	309,42	303,09	302,8	0,29	24	0	0	72,5	68,7	3,77	0,55	0,44	-
06.09.2025	1,208	0,017	305,46	304,55	298,32	298,14	0,18	24	0	0	72,4	68,4	3,99	0,54	0,44	-
07.09.2025	1,228	0,012	300,68	299,82	293,67	293,53	0,14	24	0	0	72,3	68,2	4,12	0,55	0,44	-
08.09.2025	1,176	0,01	310,39	309,61	303,13	303,03	0,1	24	0	0	72,5	68,6	3,84	0,55	0,44	-
09.09.2025	1,23	0,011	311,27	310,47	303,98	303,9	0,08	24	0	0	72,5	68,5	4	0,55	0,44	-
10.09.2025	1,212	0,01	307,14	306,37	299,92	299,86	0,06	24	0	0	72,6	68,6	4	0,54	0,44	-
11.09.2025	1,242	0,009	304,56	303,77	297,42	297,36	0,06	24	0	0	72,4	68,3	4,13	0,54	0,44	-
12.09.2025	1,22	0,007	303,85	303,1	296,77	296,73	0,04	24	0	0	72,3	68,2	4,08	0,55	0,44	-
13.09.2025	1,242	0,006	302,76	302,04	295,65	295,66	-0,01	24	0	0	72,5	68,3	4,18	0,54	0,44	-
14.09.2025	1,255	0,008	292,5	291,77	285,68	285,68	0	24	0	0	72,4	68	4,36	0,55	0,45	-
15.09.2025	1,23	0,008	303,2	302,43	296,1	296,02	0,08	24	0	0	72,6	68,5	4,11	0,55	0,45	-
16.09.2025	1,257	0,006	302,12	301,36	295	295	0	24	0	0	72,6	68,4	4,23	0,54	0,45	-
17.09.2025	1,27	0,006	294,79	294,04	287,9	287,91	-0,01	24	0	0	72,4	68	4,4	0,54	0,44	-
18.09.2025	1,234	0,004	290,55	289,86	283,75	283,82	-0,07	24	0	0	72,4	68	4,34	0,54	0,45	-
19.09.2025	1,228	0,004	297,38	296,71	290,4	290,44	-0,04	24	0	0	72,6	68,3	4,23	0,55	0,45	-
20.09.2025	1,258	0,005	299,52	298,86	292,48	292,55	-0,07	24	0	0	72,6	68,3	4,3	0,55	0,45	-
21.09.2025	1,27	0,003	305,42	304,74	298,22	298,3	-0,08	24	0	0	72,7	68,4	4,25	0,55	0,45	-
22.09.2025	1,23	0,008	303,32	302,55	296,19	296,13	0,06	24	0	0	72,6	68,4	4,11	0,55	0,45	-
23.09.2025	1,242	0,006	298,68	297,92	291,65	291,63	0,02	24	0	0	72,6	68,4	4,23	0,54	0,45	-
Итого:	32,032	0	7568,6	7550,95	7393,49	7394,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,032															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	3181,154	220911,32	203544,44	215551,93	199741,8
23.09.2025	3213,186	228479,92	211095,39	222945,42	207136,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 10:09:39