

# #16000#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6341
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208381
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,807	0,443	320,32	312,73	313,01	306,37	6,64	24	0	1	71,4	67,1	4,34	0,53	0,44	-
25.09.2021	1,669	0,317	320,05	314,47	312,77	308,06	4,71	24	0	0	71,3	67	4,3	0,53	0,44	-
26.09.2021	1,729	0,315	318,79	313,15	311,52	306,78	4,74	24	0	0	71,4	66,9	4,51	0,53	0,44	-
27.09.2021	1,673	0,315	313,15	307,59	306	301,32	4,68	24	0	0	71,4	67	4,42	0,52	0,44	-
28.09.2021	1,605	0,322	313,17	307,58	305,98	301,24	4,74	24	0	0	71,6	67,4	4,18	0,52	0,44	-
29.09.2021	1,706	0,31	302,17	296,59	295,27	290,61	4,66	24	0	0	71,4	66,7	4,71	0,52	0,44	-
30.09.2021	1,641	0,306	293,65	288,2	286,96	282,39	4,57	24	0	0	71,3	66,6	4,64	0,54	0,45	-
Итого:	11,83	0	2181,3	2140,31	2131,51	2096,77	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,83															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2155,001	162895,85	159354,39	159003,69	156643,03
30.09.2021	2166,831	165077,15	161494,7	161135,2	158739,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:46:32