

#15993#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,807	0,443	320,32	312,73	313,01	306,37	6,64	24	0	1	71,4	67,1	4,34	0,53	0,44	-
25.09.2021	1,669	0,317	320,05	314,47	312,77	308,06	4,71	24	0	0	71,3	67	4,3	0,53	0,44	-
26.09.2021	1,729	0,315	318,79	313,15	311,52	306,78	4,74	24	0	0	71,4	66,9	4,51	0,53	0,44	-
27.09.2021	1,673	0,315	313,15	307,59	306	301,32	4,68	24	0	0	71,4	67	4,42	0,52	0,44	-
28.09.2021	1,605	0,322	313,17	307,58	305,98	301,24	4,74	24	0	0	71,6	67,4	4,18	0,52	0,44	-
29.09.2021	1,706	0,31	302,17	296,59	295,27	290,61	4,66	24	0	0	71,4	66,7	4,71	0,52	0,44	-
30.09.2021	1,641	0,306	293,65	288,2	286,96	282,39	4,57	24	0	0	71,3	66,6	4,64	0,54	0,45	-
01.10.2021	2,267	0,313	337,05	331,09	329,24	324,53	4,71	24	0	0	71,9	66	5,92	0,55	0,46	-
02.10.2021	3,332	0,351	359,45	352,13	351,08	345,55	5,53	24	0	0	72,3	63,9	8,46	0,55	0,46	-
03.10.2021	3,233	0,324	341,28	334,36	333,3	328,2	5,1	24	0	0	72,3	63,6	8,71	0,56	0,46	-
04.10.2021	3,031	0,307	322,66	316,19	315,13	310,3	4,83	24	0	0	72,3	63,7	8,61	0,56	0,46	-
05.10.2021	3,042	0,332	317,48	310,62	310,07	304,84	5,23	24	0	0	72,4	63,7	8,71	0,56	0,46	-
06.10.2021	3,064	0,343	326,23	319,21	318,62	313,28	5,34	24	0	1	72,4	63,8	8,52	0,55	0,46	-
07.10.2021	3,467	0,345	344,73	337,4	336,69	331,27	5,42	24	0	0	72,3	63	9,27	0,54	0,47	-
08.10.2021	4	0,282	355,43	348,66	347,12	342,57	4,55	24	0	0	72,4	61,7	10,7	0,55	0,47	-
09.10.2021	4,011	0,282	366,93	360,18	358,36	353,83	4,53	24	0	0	72,3	61,9	10,39	0,55	0,47	-
10.10.2021	4,09	0,21	362,09	356,37	353,6	350,14	3,46	24	0	0	72,5	61,6	10,95	0,54	0,47	-
11.10.2021	3,994	0,202	365	359,51	356,46	353,21	3,25	24	0	0	72,5	61,8	10,63	0,55	0,47	-
12.10.2021	3,901	0,209	364,4	358,86	355,89	352,51	3,38	24	0	0	72,4	62,1	10,35	0,54	0,47	-
13.10.2021	4,015	0,248	354,34	348,09	346,02	342	4,02	24	0	0	72,6	61,7	10,88	0,54	0,47	-
14.10.2021	3,991	0,208	353,53	347,93	345,2	341,85	3,35	24	0	0	72,7	61,7	10,95	0,55	0,46	-
15.10.2021	3,389	0,23	343,22	337,67	335,14	331,51	3,63	24	0	0	72,4	63	9,41	0,54	0,47	-
16.10.2021	3,793	0,227	362,01	356,26	353,53	349,91	3,62	24	0	0	72,4	62,3	10,07	0,54	0,47	-
17.10.2021	3,827	0,243	347,96	341,9	339,78	335,87	3,91	24	0	0	72,5	62	10,54	0,54	0,47	-
18.10.2021	4,024	0,237	360,55	354,5	352,07	348,27	3,8	24	0	0	72,6	61,8	10,74	0,53	0,47	-
19.10.2021	4,152	0,244	365,96	359,64	357,38	353,41	3,97	24	0	0	72,4	61,4	10,92	0,55	0,46	-
20.10.2021	3,099	0,249	338,49	332,91	330,55	326,68	3,87	24	0	0	72,4	63,8	8,61	0,55	0,46	-
21.10.2021	3,188	0,238	338,84	333,34	330,9	327,19	3,71	24	0	0	72,4	63,5	8,91	0,53	0,47	-
22.10.2021	3,968	0,249	341,39	335,14	333,38	329,35	4,03	24	0	0	72,5	61,3	11,14	0,52	0,48	-
23.10.2021	4,444	0,272	344,75	337,79	336,66	332,16	4,5	24	0	0	72,4	60	12,38	0,52	0,48	-
Итого:	95,152	0	10195,07	10010,06	9957,68	9825,2	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,152															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2155,001	162895,85	159354,39	159003,69	156643,03
23.10.2021	2250,153	173090,92	169364,45	168961,37	166468,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 17:57:03