

#99221#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,972	-0,112	331,6	333,03	323,96	326	-2,04	24	0	0	71,7	68,3	3,4	0,58	0,43	-
25.09.2024	0,904	-0,088	317,93	319,05	310,64	312,3	-1,66	24	0	0	71,6	68,4	3,24	0,58	0,44	-
26.09.2024	0,831	-0,108	319,9	321,33	312,58	314,54	-1,96	24	0	0	71,5	68,4	3,05	0,57	0,43	-
27.09.2024	0,882	-0,113	327,29	328,8	319,77	321,8	-2,03	24	0	0	71,8	68,6	3,17	0,56	0,44	-
28.09.2024	0,929	-0,107	319,9	321,33	312,61	314,56	-1,95	24	0	0	71,5	68,1	3,37	0,56	0,43	-
29.09.2024	0,993	-0,106	317,77	319,11	310,46	312,43	-1,97	24	0	0	71,7	68,1	3,6	0,56	0,43	-
30.09.2024	1,048	-0,106	311,67	313	304,52	306,5	-1,98	24	0	0	71,6	67,8	3,86	0,56	0,44	-
01.10.2024	1,1	-0,105	307,85	309,16	300,74	302,73	-1,99	24	0	0	72	67,9	4,08	0,55	0,44	-
02.10.2024	1,084	-0,102	299,66	300,89	292,76	294,65	-1,89	24	0	0	71,8	67,6	4,11	0,55	0,44	-
03.10.2024	1,151	-0,098	291,33	292,48	284,65	286,51	-1,86	24	0	0	71,6	67,2	4,46	0,54	0,44	-
04.10.2024	1,167	-0,098	285,58	286,72	279,04	280,86	-1,82	24	0	0	71,7	67,1	4,61	0,55	0,44	-
05.10.2024	1,158	-0,099	299,48	300,67	292,62	294,49	-1,87	24	0	0	71,7	67,3	4,37	0,55	0,44	-
06.10.2024	1,184	-0,102	295,01	296,19	288,21	290,11	-1,9	24	0	0	71,8	67,3	4,52	0,55	0,44	-
07.10.2024	2,139	-0,097	337,19	337,77	329,33	331,2	-1,87	24	0	0	72,2	65,3	6,84	0,55	0,45	-
08.10.2024	3,114	-0,093	356,62	356,66	348,41	350,24	-1,83	24	0	0	71,9	62,6	9,24	0,57	0,45	-
09.10.2024	2,815	-0,129	356,07	356,79	347,72	350,12	-2,4	24	0	0	72,5	64	8,52	0,56	0,46	-
10.10.2024	2,469	-0,125	325,17	326	317,53	319,83	-2,3	24	0	0	72,7	64,5	8,22	0,55	0,46	-
11.10.2024	3,205	-0,091	326,94	326,93	319,26	321,14	-1,88	24	0	0	72,6	62,2	10,38	0,53	0,47	-
12.10.2024	3,53	-0,083	328,96	328,69	321,24	323,01	-1,77	24	0	0	72,6	61,3	11,31	0,55	0,47	-
13.10.2024	3,672	-0,128	350,14	350,48	341,9	344,38	-2,48	24	0	0	72,7	61,6	11,17	0,57	0,47	-
14.10.2024	3,343	-0,148	375,99	376,71	367,09	369,78	-2,69	24	0	0	73	63,4	9,55	0,56	0,47	-
15.10.2024	3,502	-0,133	367,32	367,75	358,64	361,16	-2,52	24	0	0	72,8	62,6	10,19	0,49	0,46	-
16.10.2024	1,577	-0,045	149,35	149,33	146,05	146,95	-0,9	24	0	1	69,6	58,5	11,16	0,57	0,48	-
17.10.2024	3,959	-0,081	403,63	403,02	393,99	395,72	-1,73	24	0	0	73,3	63	10,31	0,58	0,48	-
18.10.2024	3,819	-0,072	406,12	405,35	396,35	397,84	-1,49	24	0	0	73,6	63,7	9,85	0,57	0,47	-
19.10.2024	3,845	-0,095	398,21	397,79	388,61	390,48	-1,87	24	0	0	73,6	63,4	10,18	0,57	0,47	-
20.10.2024	3,773	-0,068	390,72	389,95	381,31	382,76	-1,45	24	0	0	73,6	63,5	10,11	0,58	0,46	-
21.10.2024	3,199	-0,067	373,98	373,46	364,96	366,35	-1,39	24	0	0	73,7	64,7	8,99	0,58	0,46	-
22.10.2024	2,691	-0,023	337,33	336,44	329,18	329,87	-0,69	23	1	1	73,8	65,6	8,28	0,58	0,46	-
23.10.2024	3,267	-0,086	374,24	373,94	365,23	366,86	-1,63	24	0	0	73,6	64,4	9,21	0,53	0,47	-
Итого:	67,322	0	9982,95	9998,82	9749,36	9805,17	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,322															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	1090,855	125259,34	125135,54	122229,31	122747,63
23.10.2024	1158,177	135242,29	135134,36	131978,67	132552,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:30:24