

# #49729#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6341  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208381  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	3,367	-0,037	364,85	363,76	356,04	356,95	-0,91	24	0	0	73,7	64,1	9,61	0,55	0,46	-
25.10.2023	3,33	-0,036	346,57	345,5	338,25	339,12	-0,87	24	0	0	73,4	63,4	9,98	0,54	0,48	-
26.10.2023	3,27	-0,026	305,91	304,76	298,57	299,31	-0,74	24	0	0	73,5	62,4	11,09	0,54	0,48	-
27.10.2023	3,116	-0,022	277,15	276,03	270,48	271,16	-0,68	24	0	0	73,6	61,9	11,66	0,53	0,48	-
28.10.2023	3,153	-0,024	272,76	271,69	266,19	266,95	-0,76	24	0	0	73,6	61,6	12,01	0,54	0,48	-
29.10.2023	3,098	-0,02	263,09	261,97	256,72	257,43	-0,71	24	0	0	73,8	61,6	12,21	0,57	0,46	-
30.10.2023	3,542	-0,023	398,94	397,59	389,29	390,01	-0,72	24	0	0	73,8	64,6	9,2	0,57	0,46	-
31.10.2023	3,454	-0,052	399,9	399,05	390,31	391,48	-1,17	24	0	0	73,6	64,5	9,01	0,55	0,47	-
01.11.2023	3,517	-0,05	355,73	354,87	347,14	348,35	-1,21	24	0	0	73,6	63,2	10,33	0,56	0,47	-
02.11.2023	4,166	-0,068	421,44	420,39	411,21	412,66	-1,45	24	0	0	73,9	63,5	10,33	0,57	0,46	-
03.11.2023	4,165	-0,082	472,55	471,73	461,13	462,75	-1,62	24	0	0	73,7	64,5	9,24	0,56	0,47	-
04.11.2023	4,069	-0,071	437,26	436,37	426,73	428,21	-1,48	24	0	0	73,7	63,9	9,73	0,55	0,47	-
05.11.2023	4,019	-0,07	393,79	392,96	384,29	385,82	-1,53	24	0	0	73,7	63	10,7	0,56	0,47	-
06.11.2023	4,156	-0,077	437,86	437,01	427,3	428,88	-1,58	24	0	0	73,6	63,7	9,94	0,57	0,47	-
07.11.2023	4,182	-0,07	449,86	448,84	439,01	440,45	-1,44	24	0	0	73,6	63,9	9,71	0,57	0,47	-
08.11.2023	4,226	-0,073	457,88	456,88	446,84	448,36	-1,52	24	0	0	73,6	63,9	9,66	0,57	0,47	-
09.11.2023	4,144	-0,085	445,38	444,61	434,61	436,29	-1,68	24	0	0	73,7	64	9,76	0,57	0,47	-
10.11.2023	4,131	-0,098	461,04	460,51	449,93	451,85	-1,92	24	0	0	73,7	64,3	9,43	0,57	0,47	-
11.11.2023	4,109	-0,092	454,04	453,43	443,06	444,91	-1,85	24	0	0	73,6	64,1	9,52	0,56	0,48	-
12.11.2023	4,193	-0,076	425,12	424,19	414,85	416,41	-1,56	24	0	0	73,7	63,3	10,32	0,56	0,48	-
13.11.2023	4,061	-0,071	395,54	394,62	385,96	387,43	-1,47	24	0	0	73,9	63,1	10,75	0,54	0,49	-
14.11.2023	3,878	-0,06	325,57	324,62	317,71	319,05	-1,34	24	0	0	73,7	61,2	12,46	0,53	0,49	-
15.11.2023	3,789	-0,045	296,27	295,22	289,12	290,24	-1,12	24	0	0	73,7	60,4	13,32	0,54	0,5	-
16.11.2023	3,713	-0,034	261,3	260,15	254,95	255,93	-0,98	24	0	0	74	59,3	14,77	0,53	0,5	-
17.11.2023	3,724	-0,021	234,76	233,37	228,84	229,6	-0,76	24	0	0	75,4	59	16,46	0,53	0,5	-
18.11.2023	3,984	-0,032	260,84	259,46	254,06	255,06	-1	24	0	0	76,6	60,7	15,91	0,53	0,5	-
19.11.2023	4,062	-0,035	257,01	255,57	250,32	251,28	-0,96	24	0	0	76,8	60,4	16,46	0,54	0,5	-
20.11.2023	4,053	-0,047	273,17	271,97	266,03	267,23	-1,2	24	0	0	77	61,5	15,5	0,53	0,5	-
21.11.2023	4,055	-0,042	225,93	224,66	219,79	220,92	-1,13	24	0	0	78,6	59,9	18,74	0,53	0,5	-
22.11.2023	4,073	-0,038	236,62	235,25	230,12	231,17	-1,05	24	0	0	79,3	61,3	17,96	0,54	0,49	-
23.11.2023	4,223	-0,038	271,23	269,76	264,4	265,4	-1	24	0	0	75,2	59	16,19	0,53	0,5	-
Итого:	119,022	0	10879,36	10846,79	10613,25	10650,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	119,022															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	182,03	26679,75	26594,4	26062,76	26080,88
23.11.2023	301,052	37559,11	37441,19	36676,01	36731,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2023 7:39:14