

#112671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6341  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208381  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,678	-0,447	225,73	231,27	219,61	227,46	-7,85	24	0	0	78,6	59,8	18,87	0,52	0,49	1,8
25.12.2024	3,841	-0,441	234,19	239,56	227,86	235,62	-7,76	24	0	0	78,6	59,7	18,89	0,52	0,48	2,1
26.12.2024	4,117	-0,318	277,71	280,69	270,16	275,71	-5,55	24	0	0	78,6	62,1	16,5	0,53	0,48	3,8
27.12.2024	4,282	-0,157	306,01	306,23	297,72	300,58	-2,86	24	0	0	78,5	63,5	14,98	0,53	0,48	5,3
28.12.2024	4,178	-0,194	289,4	290,32	281,55	285,02	-3,47	24	0	0	78,6	63	15,59	0,52	0,48	4,3
29.12.2024	4	-0,221	261,65	263,19	254,57	258,57	-4	24	0	0	78,5	61,8	16,67	0,52	0,48	3,9
30.12.2024	4,28	-0,179	273,67	274,27	266,25	269,48	-3,23	24	0	0	78,5	61,6	16,81	0,52	0,48	4,8
31.12.2024	4,203	-0,185	256,24	257,14	249,28	252,75	-3,47	24	0	0	78,4	60,7	17,69	0,53	0,48	5,5
01.01.2025	4,017	-0,222	281,05	282,5	273,45	277,34	-3,89	24	0	0	78,6	63	15,56	0,52	0,49	4,2
02.01.2025	3,927	-0,125	240,24	240,25	233,73	236,13	-2,4	24	0	0	78,5	61,1	17,41	0,52	0,5	4
03.01.2025	3,732	-0,068	180,31	179,72	175,43	177,04	-1,61	24	0	0	78,3	56,6	21,76	0,52	0,5	-0,5
04.01.2025	3,784	-0,112	181,37	181,41	176,3	178,63	-2,33	24	0	0	79,8	57,6	22,22	0,52	0,5	-0,9
05.01.2025	3,896	-0,149	194,17	194,72	188,69	191,57	-2,88	24	0	0	80,5	59	21,55	0,52	0,5	-1,8
06.01.2025	3,843	-0,157	195,97	196,79	190,62	193,72	-3,1	24	0	0	78,9	57,8	21,09	0,53	0,49	-1,4
07.01.2025	3,963	-0,334	258,38	261,77	251,39	257,23	-5,84	24	0	0	78,6	61,4	17,17	0,53	0,49	4,9
08.01.2025	3,756	-0,3	226,15	229,23	220,04	225,42	-5,38	24	0	0	78,5	60	18,53	0,52	0,5	2,3
09.01.2025	3,642	-0,321	204,29	207,91	198,78	204,63	-5,85	24	0	0	78,5	58,4	20,02	0,52	0,5	0,7
10.01.2025	3,488	-0,311	203,93	207,4	198,43	204,03	-5,6	24	0	0	78,4	59,2	19,24	0,52	0,5	-
11.01.2025	3,504	-0,23	172,62	175,04	167,97	172,45	-4,48	24	0	0	78,4	56	22,35	0,52	0,5	-
12.01.2025	3,868	-0,07	180,41	179,85	175,57	177,25	-1,68	24	0	0	78,3	55,7	22,55	0,53	0,5	-
13.01.2025	3,813	-0,05	159,83	159,01	155,53	156,86	-1,33	24	0	0	78,4	53,5	24,96	0,53	0,5	-
14.01.2025	3,614	-0,035	145,21	144,22	141,3	142,35	-1,05	24	0	0	78,6	52,7	25,97	0,54	0,49	-
15.01.2025	4,273	-0,096	220,24	219,83	214,3	216,38	-2,08	24	0	0	78,5	58	20,5	0,54	0,49	-
16.01.2025	4,617	-0,069	243,01	241,86	236,45	238,03	-1,58	24	0	0	78,5	58,6	19,91	0,54	0,49	-
17.01.2025	4,473	-0,081	233,66	232,81	227,31	229,14	-1,83	24	0	0	78,6	58,4	20,15	0,54	0,49	-
18.01.2025	4,584	-0,079	246,33	245,38	239,64	241,41	-1,77	24	0	0	78,6	59,1	19,55	0,53	0,5	-
19.01.2025	4,045	-0,061	212,01	211,05	206,28	207,7	-1,42	24	0	0	78,5	58,5	20	0,53	0,5	-
20.01.2025	3,647	-0,05	188,03	187,17	182,94	184,23	-1,29	24	0	0	78,6	58,3	20,34	0,53	0,5	-
21.01.2025	3,649	-0,055	184,04	183,23	179,05	180,38	-1,33	24	0	0	78,7	57,9	20,8	0,53	0,5	-
22.01.2025	3,869	-0,038	173,27	172,06	168,57	169,62	-1,05	24	0	0	78,7	55,4	23,29	0,54	0,5	-
23.01.2025	3,973	-0,055	183,18	182,2	178,2	179,54	-1,34	24	0	0	78,7	56	22,71	0,56	0,49	-
Итого:	122,556	0	6832,3	6858,08	6646,97	6746,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,556															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1380,168	149786,12	149831,62	146156,14	147016,22
23.01.2025	1502,724	156618,42	156689,7	152803,11	153762,49

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:57:56