

#116769#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,093	0	388,48	398,38	385,96	385,96	0	24	0	0	69,5	58,9	10,59	0,57	0,49	-
25.01.2025	3,725	0	380,19	390,09	377,95	377,95	0	24	0	0	68,4	58,5	9,84	0,56	0,48	-
26.01.2025	3,697	0	379,17	389,07	377,07	377,07	0	24	0	0	67,9	58,1	9,79	0,57	0,5	-
27.01.2025	3,494	0	376,17	386,12	373,97	373,97	0	24	0	0	68,5	59,2	9,33	0,58	0,5	-
28.01.2025	3,27	0	362,65	372,22	360,37	360,37	0	24	0	0	69,1	60	9,07	0,56	0,49	-
29.01.2025	3,326	0	363,59	373,17	361,21	361,21	0	24	0	0	69,7	60,5	9,2	0,55	0,48	-
30.01.2025	3,415	0	368,54	378,47	366,32	366,32	0	24	0	0	69,4	60,1	9,31	0,55	0,48	-
31.01.2025	3,858	0	381,35	391,43	379,2	379,2	0	24	0	0	68,7	58,5	10,16	0,55	0,48	-
01.02.2025	4,186	0	385,2	395,09	382,57	382,57	0	24	0	0	70,6	59,7	10,93	0,54	0,48	-
02.02.2025	4,402	0	390,94	401	388,41	388,41	0	24	0	0	69,9	58,6	11,33	0,54	0,48	-
03.02.2025	4,43	0	393,69	404,04	391,11	391,11	0	24	0	0	70,7	59,3	11,32	0,55	0,48	-
04.02.2025	4,237	0	392,99	403,57	390,81	390,81	0	24	0	0	69,1	58,3	10,83	0,55	0,49	-
05.02.2025	4,315	0	400,22	411,1	398,09	398,09	0	24	0	0	69,2	58,4	10,84	0,55	0,48	-
06.02.2025	3,891	0	389,91	400,83	387,66	387,66	0	24	0	0	70,1	60,1	10,02	0,55	0,48	-
07.02.2025	4,388	0	400,98	411,72	398,27	398,27	0	24	0	0	71,3	60,2	11,01	0,55	0,48	-
08.02.2025	4,059	0	298,33	305,65	296,25	296,25	0	24	0	0	70,8	57,1	13,7	0,54	0,48	-
09.02.2025	5,366	0	412,19	422,2	408,56	408,56	0	24	0	0	73,8	60,7	13,12	0,54	0,48	-
10.02.2025	5,397	0	410,64	420,26	406,41	406,41	0	24	0	0	75,8	62,5	13,27	0,54	0,48	-
11.02.2025	5,577	0	412,45	421,92	407,7	407,7	0	24	0	0	77,6	64	13,66	0,54	0,48	-
12.02.2025	5,574	0	420,66	430,43	416,24	416,24	0	24	0	0	76,1	62,7	13,37	0,55	0,49	-
13.02.2025	5,265	0	408,47	418,13	404,37	404,37	0	24	0	0	75,4	62,4	13,01	0,54	0,49	-
14.02.2025	5,172	0	419,59	429,87	416,34	416,34	0	24	0	0	71,9	59,4	12,41	0,53	0,47	-
15.02.2025	4,847	0	397,4	406,99	394,03	394,03	0	24	0	0	72,6	60,3	12,29	0,53	0,47	-
16.02.2025	5,4	0	415,77	425,62	412,04	412,04	0	24	0	0	73,5	60,4	13,09	0,52	0,47	-
17.02.2025	4,685	0	388,33	397,95	385,69	385,69	0	24	0	0	70	57,9	12,14	0,52	0,47	-
18.02.2025	4,776	0	389,5	397,91	386,38	386,38	0	24	0	0	69,6	57,2	12,36	0,52	0,47	-
19.02.2025	5,013	0	402,37	410,2	398,21	398,21	0	24	0	0	72	59,5	12,58	0,52	0,47	-
20.02.2025	5,269	0	386,69	393,95	381,6	381,6	0	24	0	0	76,8	63,1	13,79	0,53	0,46	-
21.02.2025	4,613	0	326,94	332,84	323,1	323,1	0	24	0	0	73,9	59,6	14,26	0,53	0,47	-
22.02.2025	4,573	0	389,94	397,88	386,11	386,11	0	24	0	0	71,5	59,7	11,84	0,52	0,47	-
23.02.2025	4,505	0	387,83	396,65	384,72	384,72	0	24	0	0	70,3	58,6	11,71	0,53	0,47	-
Итого:	138,818	0	12021,17	12314,75	11926,72	11926,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	138,818															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	587,834	89899,99	92194,63	89213,75	89213,85
23.02.2025	726,652	101921,16	104509,38	101140,47	101140,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:05:45