

# #15981#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	5,134	0,083	378,43	374,17	370,72	369,16	1,56	24	0	0	67,2	53,6	13,64	0,5	0,48	8,2
25.02.2021	5,083	0,089	347,89	343,55	340,91	339,21	1,7	24	0	0	66,6	52	14,65	0,49	0,47	10,7
26.02.2021	5,398	0,105	345,44	340,57	338,18	336,15	2,03	24	0	0	68,2	52,6	15,66	0,5	0,48	4,9
27.02.2021	5,605	0,12	368,37	363,1	360,34	358,1	2,24	24	0	0	69,6	54,4	15,21	0,5	0,48	3,2
28.02.2021	5,619	0,115	360,59	355,45	353,02	350,85	2,17	24	0	0	68,2	52,6	15,61	0,5	0,48	3
01.03.2021	5,521	0,087	351,59	346,98	343,97	342,34	1,63	24	0	0	69,3	53,5	15,81	0,5	0,48	2,5
02.03.2021	5,668	0,005	371,31	368,46	363,17	363,1	0,07	24	0	0	70,3	54,7	15,59	0,5	0,48	3,2
03.03.2021	5,616	0	370,03	367,66	362,11	362,11	0	24	0	0	70,4	54,9	15,52	0,51	0,49	1,3
04.03.2021	5,365	0,003	354,07	351,74	346,65	346,59	0,06	24	0	0	69,3	53,9	15,47	0,51	0,49	1,3
05.03.2021	5,402	0,008	359,43	357,06	351,96	351,83	0,13	24	0	0	69,3	54	15,33	0,51	0,49	-0,7
06.03.2021	5,464	0	360,56	358,35	353,13	353,13	0	24	0	0	69	53,5	15,48	0,51	0,49	1,4
07.03.2021	5,605	0	362,04	359,92	354,64	354,64	0	24	0	0	69,2	53,4	15,82	0,51	0,49	1,7
08.03.2021	5,815	0	364,44	362,31	356,75	356,75	0	24	0	0	70,6	54,3	16,31	0,51	0,49	0
09.03.2021	5,852	0	364,04	361,68	356	356	0	24	0	0	71,9	55,5	16,44	0,51	0,49	-1,7
10.03.2021	5,684	0	362,21	359,79	354,35	354,35	0	24	0	0	70,8	54,7	16,05	0,51	0,49	-0,7
11.03.2021	5,538	0,002	357,93	355,52	350,32	350,29	0,03	24	0	0	69,7	53,9	15,81	0,51	0,5	-0,8
12.03.2021	5,346	0	359,77	357,75	352,54	352,54	0	24	0	0	68,5	53,3	15,17	0,51	0,49	4,6
13.03.2021	5,549	0	355,7	353,59	348,45	348,45	0	24	0	0	69	53,1	15,93	0,51	0,49	4,9
14.03.2021	5,573	0	354,81	352,62	347,43	347,43	0	24	0	0	69,6	53,5	16,05	0,51	0,49	3,7
15.03.2021	5,43	0	356,89	354,78	349,56	349,56	0	24	0	0	69	53,5	15,53	0,51	0,49	3,2
16.03.2021	5,274	0	354,94	353,05	347,89	347,89	0	24	0	0	68,2	53,1	15,18	0,51	0,49	2,5
17.03.2021	5,449	0	353,14	351,2	346,1	346,1	0	24	0	0	68,4	52,6	15,75	0,5	0,49	1,6
18.03.2021	5,216	0	343,55	341,79	336,94	336,94	0	24	0	0	67,3	51,8	15,49	0,5	0,49	1
19.03.2021	5,48	0	348,46	346,44	341,27	341,27	0	24	0	0	69,5	53,4	16,07	0,5	0,49	-1,1
21.03.2021	5,702	0	343,47	341,26	336,16	336,16	0	24	0	0	70,6	53,6	16,98	0,5	0,48	-1,1
22.03.2021	5,24	0	351,49	349,69	344,58	344,58	0	24	0	0	68	52,8	15,21	0,5	0,48	-
Итого:	142,628	0	9300,59	9228,48	9107,14	9095,52	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	142,628															

Общее время работы системы, ч 648  
Период нормальной работы системы, ч 624

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1116,365	104533,95	104031,69	102423,41	102235,61
22.03.2021	1258,993	113834,54	113260,17	111530,55	111331,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 20:58:27