

#126499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 1, Калининград (Димитрово)
4817
5847
ВКТ-7
00208388
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,67	0	361,72	370,82	358,91	358,91	0	24	0	0	71,2	61	10,2	0,55	0,48	5,5
25.03.2025	3,518	0	361	370,37	358,38	358,38	0	24	0	0	70,9	61,1	9,8	0,55	0,48	4,4
26.03.2025	3,355	0	352,71	361,84	350,4	350,4	0	24	0	0	69,4	59,8	9,56	0,54	0,48	6,9
27.03.2025	3,488	0	355,79	364,58	353,4	353,4	0	24	0	0	68,7	58,8	9,87	0,55	0,48	5,7
28.03.2025	3,12	0	351,43	360,32	348,79	348,79	0	24	0	0	70,4	61,4	8,94	0,55	0,48	8,9
29.03.2025	2,925	0	347,76	356,59	345,2	345,2	0	24	0	0	70	61,6	8,46	0,55	0,48	9,9
30.03.2025	3,194	0	340,02	348,8	337,64	337,64	0	23	0	0	70,2	60,7	9,45	0,55	0,48	6,8
31.03.2025	3,321	0	355,59	365,08	353,32	353,32	0	24	0	0	69,8	60,4	9,39	0,55	0,48	5,9
01.04.2025	3,577	0	360,27	369,56	357,85	357,85	0	24	0	0	69,9	59,9	9,98	0,55	0,48	-
02.04.2025	3,103	0	354,51	364,15	352,3	352,3	0	24	0	0	69,7	61	8,79	0,55	0,48	-
03.04.2025	2,958	0	352,87	362,55	350,85	350,85	0	24	0	0	68,8	60,4	8,41	0,55	0,48	-
04.04.2025	3,058	0	353,86	363,37	351,72	351,72	0	24	0	0	68,9	60,2	8,69	0,54	0,48	-
05.04.2025	3,945	0	366,92	376,66	364,72	364,72	0	24	0	0	69,6	58,8	10,81	0,53	0,48	-
06.04.2025	4,271	0	373,25	382,59	370,77	370,77	0	24	0	0	69,7	58,2	11,51	0,54	0,48	-
07.04.2025	3,78	0	362,81	371,83	360,41	360,41	0	24	0	0	69	58,5	10,49	0,54	0,48	-
08.04.2025	3,8	0	372,77	383,19	370,89	370,89	0	24	0	0	68,9	58,6	10,24	0,55	0,48	-
09.04.2025	3,675	0	367,31	377,49	365,31	365,31	0	24	0	0	69,3	59,2	10,05	0,53	0,48	-
10.04.2025	3,911	0	357,17	367,3	355,24	355,24	0	24	0	0	70,1	59,1	11,01	0,54	0,48	-
11.04.2025	3,492	0	349,29	359,74	347,75	347,75	0	24	0	0	69,3	59,3	10,03	0,54	0,48	-
12.04.2025	3,347	0	345,95	354,86	343,59	343,59	0	24	0	0	69,9	60,2	9,73	0,54	0,48	-
13.04.2025	2,868	0	331,6	340,14	329,37	329,37	0	24	0	0	69,3	60,6	8,7	0,55	0,47	-
14.04.2025	2,485	0	337,56	346,96	335,44	335,44	0	24	0	0	69,6	62,2	7,39	0,56	0,48	-
15.04.2025	2,444	0	345,43	354,7	343,29	343,29	0	24	0	0	68,6	61,5	7,11	0,56	0,47	-
16.04.2025	2,246	0	349,95	359,21	347,45	347,45	0	24	0	0	69,6	63,1	6,45	0,54	0,46	-
17.04.2025	1,197	0	316,25	324,86	313,6	313,6	0	24	0	0	71	67,2	3,78	0,53	0,45	-
18.04.2025	1,062	0	311,98	320,65	309,32	309,32	0	24	0	0	71,5	68,1	3,41	0,53	0,45	-
19.04.2025	1,054	0	308	316,76	305,91	305,91	0	24	0	0	69	65,6	3,43	0,53	0,45	-
20.04.2025	1,109	0	308,06	316,83	305,85	305,85	0	24	0	0	69,8	66,2	3,6	0,53	0,45	-
21.04.2025	1,032	0	307,67	316,65	305,63	305,63	0	24	0	0	69,3	66	3,37	0,53	0,45	-
22.04.2025	1,073	0	307,88	316,97	306,01	306,01	0	24	0	0	68,8	65,2	3,5	0,53	0,45	-
23.04.2025	1,096	0	312,5	321,79	310,3	310,3	0	24	0	0	70,6	67,1	3,51	0,53	0,45	-
Итого:	87,174	0	10679,88	10967,21	10609,61	10609,61	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,174															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	834,781	112024,59	114859,96	111172,68	111172,78
23.04.2025	921,955	122704,47	125827,17	121782,29	121782,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:24:55