

# #15978#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,998	0	238,15	238,6	234,05	234,05	0	24	0	0	64,8	60,6	4,26	0,48	0,44	16
25.05.2021	1,049	0	240,16	240,5	236,02	236,02	0	24	0	0	64,3	59,9	4,44	0,48	0,44	-
26.05.2021	1,209	0	240,24	240,48	236,03	236,03	0	24	0	0	64,8	59,7	5,12	0,48	0,44	-
27.05.2021	1,294	0,084	241,69	240,28	237,17	235,78	1,39	24	0	0	66	60,9	5,09	0,48	0,44	-
28.05.2021	1,202	0,004	235,98	235,8	231,55	231,5	0,05	24	0	0	65,7	60,5	5,17	0,48	0,44	11
29.05.2021	1,191	0	236,32	236,28	231,92	231,92	0	24	0	0	65,6	60,5	5,13	0,48	0,44	12,3
30.05.2021	1,21	0	237,54	237,7	233,18	233,18	0	24	0	0	66	60,8	5,18	0,48	0,44	-
31.05.2021	1,19	0,002	234,29	234,11	230,1	230,07	0,03	24	0	0	63,9	58,7	5,17	0,48	0,44	16
01.06.2021	1,113	0,001	232,03	231,81	228	227,99	0,01	24	0	0	62,5	57,7	4,88	0,48	0,44	-
02.06.2021	1,099	0	237,6	237,63	233,1	233,1	0	24	0	0	66,4	61,7	4,71	0,48	0,44	-
03.06.2021	0,742	0	235,26	235,5	231,12	231,12	0	24	0	0	63,8	60,6	3,2	0,48	0,44	15
04.06.2021	1,103	0	226,95	226,79	222,78	222,78	0	24	0	0	64,8	59,8	4,95	0,47	0,44	-
05.06.2021	1,092	0,001	214,11	213,78	210,07	210,06	0,01	24	0	0	64,9	59,7	5,2	0,47	0,44	13,4
06.06.2021	1,177	0,002	212,9	212,49	208,87	208,85	0,02	24	0	0	65,1	59,5	5,62	0,47	0,44	22
07.06.2021	1,073	0	212,79	212,42	208,77	208,77	0	24	0	0	64,7	59,6	5,15	0,47	0,44	-
08.06.2021	1,008	0,003	211,85	211,39	207,88	207,84	0,04	24	0	0	63,9	59,1	4,85	0,47	0,44	18,8
09.06.2021	1,025	0,004	211,6	211,09	207,73	207,68	0,05	24	0	0	63,2	58,3	4,92	0,47	0,44	21
10.06.2021	1,018	0,006	210,81	210,23	207,02	206,94	0,08	24	0	0	62,4	57,5	4,9	0,47	0,44	-
11.06.2021	1,042	0,007	211,44	210,89	207,55	207,47	0,08	24	0	0	63,5	58,5	5,01	0,47	0,44	-
12.06.2021	1,016	0,001	214,88	214,53	210,7	210,69	0,01	24	0	0	65,7	60,9	4,81	0,47	0,44	-
13.06.2021	1,063	0,006	214,12	213,79	210,11	210,01	0,1	24	0	0	64,9	59,8	5,03	0,47	0,44	-
14.06.2021	1,057	0,005	212,31	211,77	208,38	208,3	0,08	24	0	0	63,6	58,6	5,03	0,47	0,44	-
15.06.2021	1,006	0,013	211,4	210,75	207,55	207,39	0,16	24	0	0	63,1	58,3	4,8	0,47	0,44	-
16.06.2021	1,017	0,005	213,33	212,76	209,32	209,25	0,07	24	0	0	64,1	59,2	4,85	0,47	0,44	-
17.06.2021	1,037	0,024	211,36	210,53	207,49	207,13	0,36	24	0	0	63,4	58,5	4,89	0,47	0,44	-
18.06.2021	1,02	0,05	211,26	209,84	207,35	206,47	0,88	24	0	0	63,7	59,1	4,66	0,47	0,44	-
19.06.2021	0,999	0,05	212,7	211,37	208,62	207,82	0,8	24	0	0	64,8	60,3	4,54	0,47	0,44	-
20.06.2021	1,043	0,038	215,67	214,52	211,24	210,68	0,56	24	0	0	67,3	62,6	4,77	0,47	0,44	-
21.06.2021	0,894	0,038	204,73	203,63	201,37	200,7	0,67	24	0	0	59,6	55,3	4,25	0,47	0,44	-
22.06.2021	0,966	0,038	213,24	212,03	209,16	208,48	0,68	24	0	0	64,8	60,4	4,42	0,47	0,44	-
23.06.2021	0,886	0,04	211,07	209,98	207,27	206,57	0,7	24	0	0	62,9	58,9	4,07	0,47	0,44	-
Итого:	32,839	0	6867,78	6853,27	6741,47	6734,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,839															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1479,015	132389,14	131728,08	129728,4	129517,4
23.06.2021	1511,854	139256,92	138581,35	136469,87	136252,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2021 18:56:39