

#82684#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 31.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 1, Калининград (Димитрово)
4817

Заводской номер счётчика 00208388	Показания прибора, Гкал 31.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	49,278	41,547	7.731

Подпись исполнителя



с 01.06.24 по 17ч



#82683#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 31.05.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208388
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	1,042	0	343,32	352,88	340,72	340,72	0	24	0	0	69,7	66,6	3,05	0,54	0,46
25.05.2024	-	0,956	0	338,43	347,93	336,24	336,24	0	24	0	0	67,8	64,9	2,83	0,54	0,46
26.05.2024	-	1,033	0	346,89	356,56	344,22	344,22	0	24	0	0	69,9	66,9	2,98	0,54	0,46
27.05.2024	-	0,896	0	338,54	348,06	336,47	336,47	0	24	0	0	67,2	64,6	2,64	0,54	0,46
28.05.2024	-	1,024	0	342,75	352,3	340,04	340,04	0	24	0	0	70,1	67,1	3	0,54	0,46
29.05.2024	-	0,899	0	339,12	348,81	336,94	336,94	0	24	0	0	67,9	65,3	2,65	0,53	0,45
30.05.2024	-	0,98	0	341,58	351,16	339,2	339,2	0	24	0	0	68,8	65,9	2,87	0,54	0,46
31.05.2024	-	0,901	0	340,94	350,16	338,72	338,72	0	24	0	0	67	64,4	2,65	0,54	0,46
Итого:	-	7,731	0	2731,57	2807,86	2712,55	2712,55	0	192	0	-	68,55	65,71	2,83	0,54	0,46

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	41,547	10035,03	10307,22	9960,84	9960,83
31.05.2024	49,278	12766,6	13115,08	12673,39	12673,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
