

# #15979#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,861	0,044	200,15	198,97	196,66	195,92	0,74	24	0	0	61,5	57,4	4,16	0,47	0,44	-
25.06.2021	0,931	0,061	207,54	205,98	203,74	202,73	1,01	24	0	0	63	58,7	4,27	0,47	0,44	-
26.06.2021	0,981	0,056	217,61	216,08	213,31	212,34	0,97	24	0	0	65,8	61,5	4,32	0,47	0,44	-
27.06.2021	1,033	0,05	217,27	215,9	212,94	212,13	0,81	24	0	0	66,1	61,5	4,6	0,47	0,44	-
28.06.2021	0,992	0,04	217,76	216,59	213,38	212,73	0,65	24	0	0	66,7	62,2	4,46	0,48	0,44	-
29.06.2021	0,88	0,048	210,12	208,83	206,47	205,62	0,85	24	0	0	61,6	57,6	4,01	0,48	0,44	-
30.06.2021	1	0,045	217,13	215,81	212,87	212,09	0,78	24	0	0	65,8	61,3	4,48	0,47	0,44	-
01.07.2021	0,886	0,033	216,44	215,39	212,2	211,63	0,57	24	0	0	65,6	61,6	4,01	0,47	0,44	-
02.07.2021	0,89	0,03	216,42	215,43	212,27	211,79	0,48	24	0	0	64,9	60,8	4,06	0,47	0,44	-
03.07.2021	0,928	0,03	218,4	217,42	213,91	213,43	0,48	24	0	0	67,4	63,2	4,19	0,47	0,44	-
04.07.2021	0,885	0,026	213,66	212,77	209,67	209,25	0,42	24	0	0	63,8	59,7	4,11	0,47	0,44	-
05.07.2021	0,925	0,033	216,96	215,94	212,65	212,13	0,52	24	0	0	66,1	61,9	4,19	0,47	0,43	-
06.07.2021	0,879	0,029	214,62	213,65	210,59	210,09	0,5	24	0	0	64,1	60,1	4,02	0,47	0,43	-
07.07.2021	0,895	0,035	215,48	214,44	211,31	210,74	0,57	24	0	0	65,2	61,1	4,06	0,47	0,44	-
08.07.2021	0,836	0,04	214,5	213,4	210,51	209,86	0,65	24	0	0	63,6	59,8	3,78	0,47	0,44	-
09.07.2021	0,888	0,044	217,98	216,81	213,75	213,05	0,7	24	0	0	65,4	61,4	3,96	0,47	0,44	-
10.07.2021	0,93	0,055	218,62	217,25	214,26	213,39	0,87	24	0	0	66,3	62,2	4,07	0,47	0,44	-
11.07.2021	0,958	0,071	219,71	218,08	215,19	214,07	1,12	24	0	0	67,3	63,2	4,12	0,47	0,44	-
12.07.2021	0,851	0,067	217,49	215,96	213,25	212,16	1,09	24	0	0	65,4	61,7	3,69	0,47	0,44	-
13.07.2021	0,802	0,066	217,05	215,54	212,8	211,72	1,08	24	0	0	65,4	62	3,45	0,47	0,44	-
14.07.2021	0,912	0,065	217,87	216,32	213,53	212,5	1,03	24	0	0	66,1	62,1	3,97	0,47	0,44	-
15.07.2021	0,811	0,061	213,55	212,1	209,69	208,65	1,04	24	0	0	62,8	59,2	3,58	0,47	0,44	-
16.07.2021	0,824	0,061	217,22	215,77	213,06	212,05	1,01	24	0	0	64,8	61,3	3,58	0,47	0,44	-
17.07.2021	0,859	0,063	217,97	216,53	213,66	212,65	1,01	24	0	0	66	62,3	3,73	0,47	0,44	-
18.07.2021	0,874	0,063	215,68	214,26	211,66	210,65	1,01	24	0	0	64	60,2	3,84	0,47	0,44	-
19.07.2021	0,829	0,057	215,81	214,41	211,75	210,82	0,93	24	0	0	64	60,4	3,65	0,47	0,44	-
20.07.2021	0,904	0,062	215,8	214,31	211,59	210,6	0,99	24	0	0	65,3	61,3	3,98	0,47	0,43	-
21.07.2021	0,9	0,059	218,24	216,81	213,93	212,99	0,94	24	0	0	65,8	61,9	3,94	0,47	0,44	-
22.07.2021	0,921	0,056	216,23	214,86	212,06	211,16	0,9	24	0	0	65,2	61,1	4,08	0,47	0,44	-
23.07.2021	0,863	0,054	214,99	213,68	210,91	210,06	0,85	24	0	0	64,3	60,5	3,84	0,47	0,44	-
Итого:	26,928	0	6468,27	6429,29	6343,57	6319	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,928															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1511,854	139256,92	138581,35	136469,87	136252,04
23.07.2021	1538,782	145725,19	145010,64	142813,44	142571,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 7:35:49