

#142414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 1, Калининград (Димитрово)
4817
5847
ВКТ-7
00208388
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,901	0	293,1	301,73	290,84	290,84	0	24	0	0	71,1	68	3,09	0,53	0,46	-
25.06.2025	0,925	0	292,14	300,65	289,85	289,85	0	24	0	0	71,1	67,9	3,17	0,54	0,47	-
26.06.2025	0,871	0	291,23	299,78	289,02	289,02	0	24	0	0	71,1	68,1	3	0,53	0,46	-
27.06.2025	0,892	0	294,35	302,97	292,09	292,09	0	24	0	0	71	68	3,03	0,53	0,46	-
28.06.2025	0,909	0	292,51	301,08	290,24	290,24	0	24	0	0	71,3	68,1	3,12	0,54	0,46	-
29.06.2025	0,949	0	292,14	300,61	289,86	289,86	0	24	0	0	71,3	68	3,27	0,53	0,45	-
30.06.2025	0,917	0	292,92	301,47	290,69	290,69	0	24	0	0	71,1	68	3,14	0,52	0,45	-
01.07.2025	0,867	0	293,03	301,59	290,84	290,84	0	24	0	0	70,6	67,6	2,97	0,53	0,46	-
02.07.2025	0,893	0	279,61	287,77	277,36	277,36	0	24	0	0	71,5	68,3	3,22	0,53	0,46	-
03.07.2025	0,856	0	287,14	295,64	284,96	284,96	0	24	0	0	71,4	68,4	2,99	0,53	0,46	-
04.07.2025	1,034	0	291,96	300,46	289,65	289,65	0	24	0	0	71,6	68	3,56	0,53	0,46	-
05.07.2025	1,05	0	290,04	298,44	287,73	287,73	0	24	0	0	71,6	67,9	3,63	0,54	0,46	-
06.07.2025	1,115	0	290,54	298,9	288,21	288,21	0	24	0	0	71,7	67,8	3,85	0,54	0,46	-
07.07.2025	0,819	0	291,76	300,3	289,41	289,41	0	24	0	0	71,7	68,9	2,82	0,53	0,46	-
08.07.2025	0,591	0	290,33	298,94	288	288	0	24	0	0	71,6	69,6	2,03	0,53	0,46	-
09.07.2025	0,679	0	284,57	293,01	282,42	282,42	0	24	0	0	71	68,6	2,39	0,52	0,45	-
10.07.2025	0,594	0	287,28	295,77	284,96	284,96	0	24	0	0	71,3	69,3	2,06	0,52	0,45	-
11.07.2025	0,769	0	290,7	299	288,35	288,35	0	24	0	0	71,1	68,4	2,65	0,53	0,46	-
12.07.2025	0,942	0	289,68	297,84	287,22	287,22	0	24	0	0	71,6	68,3	3,28	0,53	0,46	-
13.07.2025	0,896	0	289,34	297,57	286,9	286,9	0	24	0	0	71,7	68,6	3,1	0,53	0,45	-
14.07.2025	0,567	0	178,69	183,65	177,15	177,15	0	24	0	1	71,5	68,3	3,19	0,54	0,45	-
15.07.2025	0,878	0	242,99	250,18	241,19	241,19	0	24	0	0	71,3	67,6	3,63	0,55	0,46	-
16.07.2025	0,794	0	235,35	243,02	233,88	233,88	0	24	0	0	71,5	68,1	3,37	0,53	0,44	-
17.07.2025	0,878	0	187,92	193,54	186,6	186,6	0	24	0	1	71,2	66,5	4,69	0,54	0,44	-
18.07.2025	1,228	0	207,12	212,62	205,38	205,38	0	24	0	1	71,4	65,4	5,95	0,52	0,44	-
19.07.2025	1,572	0	274,43	281,81	272,17	272,17	0	24	0	0	71,2	65,5	5,75	0,52	0,44	-
20.07.2025	1,57	0	274,1	281,45	271,84	271,84	0	24	0	0	71,4	65,6	5,76	0,54	0,45	-
21.07.2025	1,031	0	145,29	148,87	144	144	0	24	0	0	71	63,9	7,11	0,55	0,45	-
22.07.2025	0,613	0	37,88	38,33	37,42	37,42	0	24	0	1	67,5	51,1	16,37	0,55	0,44	-
23.07.2025	0,68	0	39,92	40,45	39,46	39,46	0	24	0	0	67,5	50,3	17,28	0,55	0,44	-
Итого:	27,28	0	7628,06	7847,44	7567,69	7567,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,28															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	991,972	140351,56	143977,88	139301,71	139301,81
23.07.2025	1019,252	147979,62	151825,32	146869,4	146869,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:47:18