

# #15964#

## Отчёт по теплотреблению за период с 30.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2022	0,833	0,034	71,59	70,65	70,37	69,69	0,68	24	0	0	62,4	51,1	11,34	0,51	0,43	-
02.07.2022	0,816	0,027	80,37	79,49	79,04	78,41	0,63	24	0	0	61,4	51,5	9,91	0,51	0,43	-
03.07.2022	0,942	0,03	85,11	84,21	83,71	83,08	0,63	24	0	0	61,5	50,6	10,92	0,51	0,43	-
04.07.2022	0,847	0,031	91,78	90,96	90,33	89,66	0,67	24	0	0	60,8	51,8	9,02	0,52	0,43	-
05.07.2022	0,834	0,036	62,71	61,58	61,57	60,81	0,76	24	0	0	63,2	50,3	12,91	0,52	0,43	-
06.07.2022	0,86	0,038	59,55	58,37	58,45	57,63	0,82	24	0	0	64,2	50,2	14,02	0,51	0,43	-
07.07.2022	0,841	0,038	67,33	66,26	66,17	65,37	0,8	24	0	0	62,7	50,6	12,1	0,51	0,43	-
08.07.2022	0,882	0,035	73,18	72,17	71,94	71,23	0,71	24	0	0	62,3	50,6	11,76	0,52	0,43	-
09.07.2022	0,876	0,043	47,32	45,99	46,37	45,47	0,9	24	0	0	66,2	48,2	17,96	0,51	0,44	-
10.07.2022	0,908	0,035	75,63	74,63	74,33	73,64	0,69	24	0	0	62,2	50,4	11,77	0,51	0,43	-
11.07.2022	0,942	0,031	66,16	65,06	64,96	64,29	0,67	24	0	0	63,8	49,7	14,03	0,51	0,43	-
12.07.2022	0,899	0,031	88,39	87,6	86,96	86,32	0,64	24	0	0	61,8	51,9	9,95	0,52	0,43	-
13.07.2022	0,931	0,028	81,59	80,7	80,25	79,6	0,65	24	0	0	62,2	50,9	11,22	0,52	0,43	-
14.07.2022	0,905	0,031	69,94	68,91	68,68	68	0,68	24	0	0	63,4	50,7	12,69	0,52	0,43	-
15.07.2022	0,909	0,036	60,97	59,82	59,84	59,07	0,77	24	0	0	64,3	49,8	14,51	0,52	0,43	-
16.07.2022	0,871	0,033	73,71	72,75	72,48	71,78	0,7	24	0	0	62,3	50,8	11,51	0,51	0,43	-
17.07.2022	0,979	0,032	79,28	78,3	77,91	77,24	0,67	24	0	0	62,5	50,4	12,13	0,51	0,43	-
18.07.2022	0,911	0,032	77,91	76,97	76,61	75,94	0,67	24	0	0	62,3	50,8	11,44	0,52	0,43	-
19.07.2022	0,909	0,036	66,25	65,15	65,08	64,3	0,78	24	0	0	63,3	49,9	13,37	0,51	0,43	-
20.07.2022	0,898	0,036	68,86	67,79	67,62	66,9	0,72	24	0	0	63,4	50,6	12,75	0,51	0,43	-
21.07.2022	0,887	0,029	91,72	90,95	90,29	89,66	0,63	24	0	0	61,1	51,6	9,46	0,51	0,43	-
22.07.2022	0,865	0,031	90,49	89,72	89,06	88,41	0,65	24	0	0	61,1	51,7	9,37	0,51	0,43	-
23.07.2022	0,937	0,028	97,07	96,35	95,57	94,96	0,61	24	0	0	60,9	51,4	9,48	0,51	0,44	-
Итого:	20,482	0	1726,91	1704,38	1697,59	1681,46	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,482															

Общее время работы системы, ч: 552  
Период нормальной работы системы, ч: 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2022	21,132	1630,88	1607,02	1602,17	1586,34
23.07.2022	41,614	3357,79	3311,4	3299,76	3267,8

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2022 15:04:39