

#15980#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,892	0,05	216,71	215,39	212,45	211,63	0,82	24	0	0	65,5	61,6	3,96	0,47	0,44	-
25.07.2021	0,909	0,054	217,41	216,09	213,09	212,25	0,84	24	0	0	66,1	62,1	4,01	0,47	0,44	-
26.07.2021	0,843	0,045	215,61	214,4	211,77	211	0,77	24	0	0	62	58,3	3,76	0,48	0,44	-
27.07.2021	0,818	0,054	230,38	229,02	226,24	225,33	0,91	24	0	0	62,4	59	3,37	0,48	0,44	-
28.07.2021	0,715	0,048	221,28	220,06	217,82	216,96	0,86	24	0	0	58,1	55,1	3,07	0,47	0,44	-
29.07.2021	0,841	0,054	223,96	222,66	219,87	219,03	0,84	24	0	0	63	59,4	3,6	0,47	0,43	-
30.07.2021	0,874	0,058	216,19	214,89	211,94	211,08	0,86	24	0	0	65,8	62	3,86	0,47	0,43	-
31.07.2021	0,884	0,049	213,66	212,39	209,71	208,92	0,79	24	0	0	63,5	59,5	3,99	0,46	0,43	-
01.08.2021	0,795	0,044	206,3	205,13	202,77	202,01	0,76	24	0	0	60,9	57,2	3,7	0,47	0,43	-
02.08.2021	0,874	0,021	214,29	213,79	210,58	210,21	0,37	24	0	0	62,6	58,5	4,04	0,47	0,44	-
03.08.2021	0,87	0	223,14	223,23	219,16	219,16	0	24	0	0	64,3	60,3	3,97	0,47	0,44	-
04.08.2021	0,885	0	214,04	214,01	210,36	210,36	0	24	0	0	62,6	58,4	4,2	0,47	0,44	-
05.08.2021	0,882	0	217,77	217,74	213,8	213,8	0	24	0	0	64,5	60,4	4,12	0,47	0,44	-
06.08.2021	0,905	0	218,62	218,56	214,56	214,56	0	24	0	0	65,1	60,9	4,22	0,48	0,44	-
07.08.2021	0,998	0	221,97	221,79	217,23	217,23	0	24	0	0	69,9	65,3	4,59	0,47	0,44	-
08.08.2021	1,036	0	221,42	221,21	216,93	216,93	0	24	0	0	67,8	63	4,77	0,47	0,44	-
09.08.2021	0,97	0	221,4	221,28	217	217	0	24	0	0	67,4	63	4,46	0,47	0,44	-
10.08.2021	1,025	0	220,57	220,46	216,22	216,22	0	24	0	0	67,2	62,4	4,74	0,48	0,44	-
11.08.2021	1,033	0	222,92	222,79	218,28	218,28	0	24	0	0	69,2	64,5	4,72	0,47	0,44	-
12.08.2021	0,839	0	222,51	222,43	217,93	217,93	0	24	0	0	68,7	64,9	3,85	0,47	0,44	-
13.08.2021	0,847	0	218,47	218,43	214,33	214,33	0	24	0	0	65,6	61,6	3,96	0,47	0,44	-
14.08.2021	0,928	0	219,2	219,1	215,03	215,03	0	24	0	0	65,8	61,5	4,31	0,47	0,44	-
15.08.2021	0,903	0	215,23	215,16	211,4	211,4	0	24	0	0	63,5	59,2	4,26	0,48	0,44	-
16.08.2021	0,842	0	208,58	208,6	204,73	204,73	0	24	0	1	64,9	60,8	4,1	0,48	0,45	-
17.08.2021	0,818	0	199,96	200,32	196,9	196,9	0	24	0	0	60,7	56,5	4,15	0,48	0,45	-
18.08.2021	0,921	0,004	205,08	205,37	201,91	201,83	0,08	24	0	0	61,3	56,8	4,54	0,48	0,45	-
19.08.2021	0,882	0	204,09	204,52	201,07	201,07	0	24	0	0	60,4	56	4,36	0,48	0,45	-
20.08.2021	0,809	0	202,49	202,93	199,59	199,59	0	24	0	0	59,3	55,2	4,05	0,48	0,46	-
21.08.2021	0,906	0	203,52	203,94	200,49	200,49	0	24	0	0	60,2	55,7	4,51	0,47	0,44	-
22.08.2021	0,943	0	206,48	206,89	203,41	203,41	0	24	0	0	60,5	55,8	4,64	0,47	0,44	-
23.08.2021	0,985	0	215,75	216,2	212,17	212,17	0	24	0	0	63,7	59	4,64	0,47	0,44	-
Итого:	27,672	0	6679	6668,78	6558,74	6550,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,672															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1538,782	145725,19	145010,64	142813,44	142571,04
23.08.2021	1566,454	152404,19	151679,42	149372,18	149121,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:36:46