

#28816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,884	0,041	51,22	49,89	50,18	49,33	0,85	24	0	0	66,7	50	16,71	0,53	0,45	-
25.07.2023	0,883	0,041	50,88	49,54	49,85	48,96	0,89	24	0	0	66,8	49,9	16,83	0,53	0,44	-
26.07.2023	0,89	0,045	51,63	50,3	50,61	49,72	0,89	24	0	0	66,7	50	16,68	0,52	0,44	-
27.07.2023	0,903	0,043	52,5	51,17	51,43	50,58	0,85	24	0	0	66,6	49,9	16,75	0,52	0,44	-
28.07.2023	0,91	0,045	50,74	49,39	49,7	48,82	0,88	24	0	0	66,8	49,4	17,42	0,52	0,43	-
29.07.2023	0,917	0,044	52	50,65	50,97	50,08	0,89	24	0	0	66,6	49,4	17,12	0,52	0,44	-
30.07.2023	0,912	0,043	54,81	53,5	53,73	52,86	0,87	24	0	0	66,1	50	16,16	0,52	0,44	-
31.07.2023	0,927	0,044	53,11	51,76	52,06	51,18	0,88	24	0	0	66,4	49,5	16,99	0,52	0,44	-
01.08.2023	0,935	0,04	59,36	58,07	58,21	57,4	0,81	24	0	0	65,5	50,1	15,4	0,38	0,37	-
02.08.2023	0,204	0,024	83,11	82,6	82,35	81,42	0,93	24	0	1	50,1	48,2	1,93	0,35	0,36	-
03.08.2023	-0,004	-0,004	0	0,24	0	0,24	-0,24	24	0	1	27,9	25,4	2,43	0,36	0,37	-
04.08.2023	-0,033	-0,033	0	2,16	0	2,16	-2,16	24	0	1	23,4	25,4	-1,93	0,35	0,36	-
05.08.2023	-0,013	-0,013	0	1,46	0	1,46	-1,46	24	0	1	23,1	24,7	-1,57	0,35	0,36	-
06.08.2023	0	0	0	0,33	0	0,33	-0,33	24	0	1	23	23,9	-0,83	0,36	0,37	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	23,2	-0,41	0,36	0,36	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	22,7	-0,51	0,36	0,37	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	22,2	-0,3	0,36	0,37	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,7	-0,21	0,36	0,37	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,4	-0,08	0,36	0,37	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,2	-0,02	0,35	0,36	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,2	0,13	0,41	0,41	-
14.08.2023	0,001	0	20,21	20,39	20,24	20,24	0	24	0	1	21,9	21,9	-0,01	0,49	0,44	-
15.08.2023	0,656	0,007	83,66	83,59	82,94	82,75	0,19	24	0	1	44,8	36,8	7,99	0,52	0,44	-
16.08.2023	0,945	0,03	65,44	64,39	64,23	63,56	0,67	24	0	0	64,9	50,7	14,19	0,53	0,44	-
17.08.2023	0,853	0,038	54,79	53,62	53,74	53	0,74	24	0	0	65,6	50,4	15,22	0,53	0,45	-
18.08.2023	0,867	0,039	53,08	51,9	52,03	51,27	0,76	24	0	0	66	50,1	15,89	0,54	0,45	-
19.08.2023	0,861	0,04	48,87	47,58	47,87	47,06	0,81	24	0	0	67,3	50,2	17,11	0,52	0,44	-
20.08.2023	0,873	0,042	51,5	50,22	50,49	49,61	0,88	24	0	0	66,5	50	16,47	0,52	0,44	-
21.08.2023	0,822	0,039	47,98	46,71	47	46,21	0,79	24	0	0	66,9	50,2	16,65	0,53	0,44	-
22.08.2023	0,835	0,042	56,15	54,97	55,06	54,28	0,78	24	0	0	66	51,6	14,41	0,54	0,43	-
23.08.2023	0,904	0,035	67,74	66,64	66,49	65,75	0,74	24	0	0	65,1	52,1	13,02	0,54	0,43	-
Итого:	15,932	0	1108,78	1091,07	1089,18	1078,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,932															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	793,096	48289,15	47717,59	40486,45	40310,13
23.08.2023	809,028	49397,93	48808,66	41575,63	41388,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 7:59:35