

#92933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5847
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208388
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,78	-0,019	282,84	289,55	280,17	280,51	-0,34	24	0	1	68,4	65,6	2,84	0,53	0,46	-
25.07.2024	0,898	0	303,94	311,03	300,99	300,99	0	24	0	0	69,6	66,6	2,97	0,53	0,45	-
26.07.2024	0,846	0	303,34	310,39	300,67	300,67	0	24	0	0	67,8	65	2,8	0,53	0,45	-
27.07.2024	0,918	0	306,56	313,51	303,18	303,18	0	24	0	0	71,3	68,3	3,01	0,52	0,45	-
28.07.2024	0,921	0	302,38	309,3	299,42	299,42	0	24	0	0	69,4	66,3	3,07	0,52	0,45	-
29.07.2024	0,866	0	298,74	305,65	296,14	296,14	0	24	0	0	67,5	64,6	2,92	0,53	0,45	-
30.07.2024	0,931	0	306,04	313,08	303,1	303,1	0	24	0	0	69	66	3,06	0,26	0,26	-
31.07.2024	0,113	0,01	29,07	29,33	28,94	28,62	0,32	24	0	1	58,8	55,7	3,18	0,15	0,16	-
01.08.2024	0,055	0,029	3,36	2,27	3,36	2,27	1,09	24	0	1	33,1	25,7	7,39	0,15	0,16	-
02.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	24,3	3,63	0,16	0,16	-
03.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,2	23,8	2,41	0,16	0,17	-
04.08.2024	-0,008	-0,008	0	0,62	0	0,62	-0,62	24	0	1	24	25,4	-1,42	0,16	0,17	-
05.08.2024	0	0	0	0,02	0	0,02	-0,02	24	0	1	23,7	25,2	-1,53	0,16	0,17	-
06.08.2024	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	23,5	24,8	-1,26	0,17	0,18	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	24,2	-0,93	0,17	0,18	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,2	23,8	-0,58	0,18	0,18	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,2	23,6	-0,34	0,18	0,18	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23	23,3	-0,25	0,18	0,18	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	23	-0,18	0,32	0,32	-
12.08.2024	0	0	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	24	0	1	22,3	22,5	-0,23	0,48	0,45	-
13.08.2024	0,506	0	163,3	167,77	163,91	163,91	0	24	0	1	45,4	42,2	3,11	0,52	0,45	-
14.08.2024	0,936	0	293,95	301,51	291,5	291,5	0	24	0	0	69,3	66,1	3,21	0,52	0,45	-
15.08.2024	0,939	0	296	303,63	293,68	293,68	0	24	0	0	68,5	65,3	3,19	0,52	0,45	-
16.08.2024	0,89	0	300,33	308,04	297,71	297,71	0	24	0	0	69,9	66,9	2,97	0,52	0,45	-
17.08.2024	0,92	0	301,62	309,33	298,74	298,74	0	24	0	0	71,1	68,1	3,07	0,52	0,45	-
18.08.2024	0,877	0	304,21	312,05	301,53	301,53	0	24	0	0	70,1	67,2	2,9	0,52	0,45	-
19.08.2024	0,858	0	301,6	309,4	299,05	299,05	0	24	0	0	69,5	66,6	2,86	0,52	0,45	-
20.08.2024	0,876	0	296,9	304,51	294,21	294,21	0	24	0	0	70,4	67,4	2,96	0,52	0,45	-
21.08.2024	0,869	0	298,69	306,3	295,75	295,75	0	24	0	0	71,5	68,6	2,92	0,52	0,45	-
22.08.2024	0,907	0	295,83	303,41	293,33	293,33	0	24	0	0	69,2	66,1	3,09	0,52	0,45	-
23.08.2024	0,849	0	295,42	303,07	293,03	293,03	0	24	0	0	68,9	66	2,89	0,52	0,44	-
Итого:	15,747	0	5284,14	5413,79	5238,43	5238	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,747															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	99,443	30872,49	31697,78	30628,25	30628,24
23.08.2024	115,19	36156,63	37111,57	35866,68	35866,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 10:41:19