

#145281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 1, Калининград (Димитрово)
4817
5847
ВКТ-7
00208388
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,678	0	40,53	41,08	40,09	40,09	0	24	0	0	67,3	50,4	16,92	0,55	0,44	-
25.07.2025	0,707	0	41,65	42,19	41,18	41,18	0	24	0	0	67,6	50,4	17,13	0,54	0,44	-
26.07.2025	0,652	0	40,44	40,94	39,94	39,94	0	24	0	0	67,5	51,1	16,33	0,55	0,44	-
27.07.2025	0,686	0	42,24	42,79	41,76	41,76	0	24	0	0	67,1	50,6	16,44	0,54	0,44	-
28.07.2025	0,635	0	41,37	41,94	40,93	40,93	0	24	0	0	66,6	51,2	15,47	0,53	0,42	-
29.07.2025	0,692	0	42,74	43,25	42,23	42,23	0	24	0	0	67	50,7	16,34	0,36	0,34	-
30.07.2025	0,208	0,004	73,32	75,19	73,4	73,16	0,24	24	0	1	54,3	51,6	2,64	0,23	0,24	-
31.07.2025	0,011	0,006	0,39	0,11	0,39	0,11	0,28	24	0	1	31,2	22,6	8,51	0,1	0,1	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,1	22,6	2,5	0,1	0,1	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	22,4	1,72	0,1	0,1	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	22,6	1,21	0,1	0,1	-
04.08.2025	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	1	22,2	24,4	-2,23	0,1	0,1	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	21,6	0,64	0,1	0,11	-
06.08.2025	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	1	22,6	21,4	1,19	0,18	0,19	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,6	-0,43	0,29	0,3	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,9	-0,02	0,31	0,32	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,8	0,21	0,31	0,32	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,2	-0,03	0,25	0,25	-
11.08.2025	0,076	0,076	4,65	1,04	4,65	1,04	3,61	24	0	1	21	21,4	-0,4	0,11	0,11	-
12.08.2025	0,301	0,299	14,54	0,02	14,54	0,02	14,52	24	0	1	20,7	20,9	-0,22	0,33	0,29	-
13.08.2025	0,565	0,095	76,75	73,62	76,41	71,97	4,44	24	0	1	54,2	49,6	4,54	0,51	0,43	-
14.08.2025	0,647	-0,006	55,88	57,39	55,64	55,8	-0,16	24	0	1	63,8	52	11,79	0,53	0,45	-
15.08.2025	0,613	-0,007	44,83	46,05	44,57	44,78	-0,21	24	0	1	65,3	51,3	14	0,55	0,45	-
16.08.2025	0,627	0	50,65	51,9	50,38	50,38	0	24	0	0	64,4	51,9	12,47	0,55	0,45	-
17.08.2025	0,652	0	47	48,08	46,73	46,73	0	24	0	0	65,2	51,2	13,93	0,53	0,44	-
18.08.2025	0,629	0	43,35	44,28	43,05	43,05	0	24	0	0	66	51,4	14,6	0,35	0,31	-
19.08.2025	0,328	0,002	29,79	30,46	29,63	29,61	0,02	24	0	1	63,5	52,4	11,09	0,25	0,23	-
20.08.2025	0,541	0,217	27,18	18,75	27,04	18,29	8,75	24	0	1	52,3	47,8	4,52	0,54	0,46	-
21.08.2025	0,775	0	161,75	166,6	160,75	160,75	0	24	0	0	69,6	64,7	4,82	0,53	0,47	-
22.08.2025	0,78	0	248,28	255,99	246,67	246,67	0	24	0	0	70,5	67,4	3,16	0,53	0,47	-
23.08.2025	0,836	0	249,34	256,7	247,59	247,59	0	24	0	0	70,5	67,1	3,36	0,53	0,47	-
Итого:	11,639	0	1376,71	1378,42	1367,61	1336,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,639															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1019,252	147979,62	151825,32	146869,4	146869,5
23.08.2025	1030,891	149356,33	153203,74	148237,01	148205,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:03:26