

#95274#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 5847  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208388  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,823	0	297,47	305,15	294,89	294,89	0	24	0	0	69,6	66,8	2,78	0,52	0,45	-
25.08.2024	0,884	0	297,27	304,85	294,6	294,6	0	24	0	0	70,2	67,2	2,99	0,44	0,41	-
26.08.2024	0,495	0	175,2	179,84	174,61	174,6	0,01	24	0	1	60,2	57,4	2,81	0,53	0,45	-
27.08.2024	0,934	0	299,51	307,9	297,06	297,06	0	24	0	0	71	67,9	3,13	0,52	0,45	-
28.08.2024	0,941	0	297,1	305,56	294,96	294,96	0	24	0	0	69,7	66,5	3,17	0,53	0,45	-
29.08.2024	0,939	0	300,07	308,38	297,47	297,47	0	24	0	0	71,6	68,4	3,14	0,53	0,45	-
30.08.2024	0,899	0	299,42	307,74	296,99	296,99	0	24	0	0	70,7	67,7	3	0,53	0,45	-
31.08.2024	0,874	0	299,23	307,55	296,87	296,87	0	24	0	0	70,3	67,4	2,93	0,53	0,45	-
01.09.2024	0,896	0	296,84	305,21	294,83	294,83	0	24	0	0	68,6	65,6	3,02	0,53	0,46	-
02.09.2024	0,88	0	298,27	306,75	296,17	296,17	0	24	0	0	69,3	66,3	2,96	0,53	0,46	-
03.09.2024	0,946	0	301,61	310,06	299,06	299,06	0	24	0	0	71,5	68,4	3,15	0,53	0,46	-
04.09.2024	0,891	0	300,26	308,74	297,97	297,97	0	24	0	0	70,1	67,1	2,98	0,52	0,45	-
05.09.2024	0,929	0	298,96	307,39	296,85	296,85	0	24	0	0	69	65,9	3,11	0,53	0,45	-
06.09.2024	0,944	0	302,8	311,21	300,06	300,06	0	24	0	0	72,1	69	3,13	0,53	0,45	-
07.09.2024	0,963	0	303,72	312,13	300,84	300,84	0	24	0	0	73	69,8	3,18	0,53	0,46	-
08.09.2024	0,892	0	297,12	305,49	295,07	295,07	0	24	0	0	68,7	65,7	3,02	0,53	0,46	-
09.09.2024	0,863	0	299,32	307,73	297,07	297,07	0	24	0	0	69,8	66,9	2,89	0,53	0,46	-
10.09.2024	0,869	0	299,63	308,07	297,37	297,37	0	24	0	0	69,8	66,9	2,91	0,53	0,46	-
11.09.2024	0,881	0	298,76	307,18	296,62	296,62	0	24	0	0	69,3	66,3	2,97	0,52	0,46	-
12.09.2024	0,87	0	295,42	303,79	293,62	293,62	0	24	0	0	67,4	64,5	2,94	0,53	0,46	-
13.09.2024	0,961	0	299,04	307,49	296,7	296,7	0	24	0	0	70,5	67,3	3,22	0,53	0,46	-
14.09.2024	0,976	0	298,53	307	296,35	296,35	0	24	0	0	69,8	66,5	3,28	0,52	0,46	-
15.09.2024	1,008	0	295,73	304,13	293,84	293,84	0	24	0	0	68,2	64,8	3,42	0,53	0,45	-
16.09.2024	0,919	0	299,72	308,22	297,42	297,42	0	24	0	0	70,5	67,4	3,06	0,52	0,45	-
17.09.2024	0,912	0	297,73	305,83	295,62	295,62	0	24	0	0	68,3	65,2	3,07	0,52	0,45	-
18.09.2024	0,87	0	301,25	309,26	299,03	299,03	0	24	0	0	68	65,2	2,89	0,53	0,45	-
19.09.2024	0,956	0	301	308,97	298,74	298,74	0	24	0	0	68,4	65,3	3,19	0,52	0,45	-
20.09.2024	1,21	0	301,45	309,21	299,15	299,15	0	24	0	0	68,5	64,5	4,02	0,53	0,45	-
21.09.2024	1,358	0	299,71	307,33	297,4	297,4	0	24	0	0	68,5	64	4,55	0,53	0,46	-
22.09.2024	0,954	0	299,27	307,05	296,9	296,9	0	24	0	0	69	65,8	3,2	0,53	0,45	-
23.09.2024	0,949	0	302,62	310,46	300,02	300,02	0	24	0	0	70,1	67	3,15	0,53	0,46	-
Итого:	28,686	0	9154,03	9405,67	9084,15	9084,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,686															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	115,19	36156,63	37111,57	35866,68	35866,24
23.09.2024	143,876	45310,66	46517,24	44950,83	44950,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 11:20:43