

# #15977#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,013	0,024	123,52	122,84	121,53	121,05	0,48	24	0	0	60,8	52,6	8,15	0,47	0,43	-
25.09.2021	0,983	0,012	66,5	65,69	65,31	64,98	0,33	24	0	0	62,2	47,4	14,82	0,47	0,43	-
26.09.2021	0,968	0,02	58,04	57,1	56,97	56,52	0,45	24	0	0	63,4	46,7	16,61	0,47	0,43	-
27.09.2021	0,989	0,016	80,87	80,13	79,55	79,16	0,39	24	0	0	60,8	48,6	12,24	0,47	0,43	-
28.09.2021	1,04	0,033	58,66	57,45	57,56	56,88	0,68	24	0	0	63,7	46,1	17,55	0,47	0,43	-
29.09.2021	1,013	0,031	59,15	57,96	58,06	57,36	0,7	24	0	0	63,4	46,5	16,9	0,47	0,43	-
30.09.2021	0,978	0,032	57,35	56,12	56,28	55,51	0,77	24	0	0	63,5	46,8	16,73	0,46	0,43	-
Итого:	6,984	0	504,09	497,29	495,26	491,46	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,984															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1585,798	155793,24	154937,26	152703,9	152324,01
30.09.2021	1592,782	156297,33	155434,55	153199,16	152815,47

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:44:53