

#15971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,013	0,024	123,52	122,84	121,53	121,05	0,48	24	0	0	60,8	52,6	8,15	0,47	0,43	-
25.09.2021	0,983	0,012	66,5	65,69	65,31	64,98	0,33	24	0	0	62,2	47,4	14,82	0,47	0,43	-
26.09.2021	0,968	0,02	58,04	57,1	56,97	56,52	0,45	24	0	0	63,4	46,7	16,61	0,47	0,43	-
27.09.2021	0,989	0,016	80,87	80,13	79,55	79,16	0,39	24	0	0	60,8	48,6	12,24	0,47	0,43	-
28.09.2021	1,04	0,033	58,66	57,45	57,56	56,88	0,68	24	0	0	63,7	46,1	17,55	0,47	0,43	-
29.09.2021	1,013	0,031	59,15	57,96	58,06	57,36	0,7	24	0	0	63,4	46,5	16,9	0,47	0,43	-
30.09.2021	0,978	0,032	57,35	56,12	56,28	55,51	0,77	24	0	0	63,5	46,8	16,73	0,46	0,43	-
01.10.2021	1,51	0,028	114,4	113,64	112,8	112,21	0,59	24	0	0	59,1	45,9	13,18	0,46	0,44	-
02.10.2021	1,629	0,032	91,35	89,81	89,7	88,96	0,74	24	0	0	62,6	44,8	17,8	0,47	0,45	-
03.10.2021	1,91	0,02	114,34	112,99	112,34	111,87	0,47	24	0	0	61,6	44,7	16,86	0,48	0,45	-
04.10.2021	1,961	0,033	146,8	145,37	144,47	143,71	0,76	24	0	0	60,2	46,9	13,33	0,48	0,45	-
05.10.2021	1,87	0,001	155,98	155,26	153,52	153,45	0,07	24	0	0	59,9	47,7	12,17	0,48	0,45	-
06.10.2021	1,949	0,028	138,95	137,62	136,71	136,07	0,64	24	0	0	60,4	46,3	14,06	0,49	0,45	-
07.10.2021	2,371	0,003	127,56	126,77	125,45	125,32	0,13	24	0	0	63,3	44,4	18,89	0,5	0,46	-
08.10.2021	2,489	0,002	129,08	128,29	126,78	126,73	0,05	24	0	0	65	45,4	19,63	0,5	0,46	-
09.10.2021	2,338	0,037	117,74	115,78	115,51	114,61	0,9	24	0	0	64,9	45	19,9	0,51	0,47	-
10.10.2021	3,205	0,001	161,02	159,54	157,99	157,9	0,09	24	0	0	64,8	44,5	20,28	0,52	0,46	-
11.10.2021	3,068	0,025	143,73	141,66	140,93	140,31	0,62	24	0	0	65,9	44,3	21,6	0,5	0,46	-
12.10.2021	3,242	0,009	157,07	155,37	154,05	153,79	0,26	24	0	0	65,8	44,8	20,99	0,5	0,45	-
13.10.2021	3,194	0,007	160,17	158,5	157,15	156,93	0,22	24	0	0	64,6	44,4	20,27	0,49	0,45	-
14.10.2021	2,942	0,09	142,97	139,82	140,4	138,39	2,01	24	0	0	63,8	43,4	20,37	0,5	0,45	-
15.10.2021	3,208	0,021	155,06	153,26	152,16	151,7	0,46	24	0	0	64,7	43,7	20,98	0,5	0,45	-
16.10.2021	3,458	0	160,15	158,66	157,05	157,04	0,01	24	0	0	65,9	43,9	22,03	0,5	0,45	-
17.10.2021	3,453	0,001	161,48	159,9	158,37	158,32	0,05	24	0	0	65,9	44	21,83	0,5	0,45	-
18.10.2021	3,443	0,002	161,99	160,36	158,82	158,75	0,07	24	0	0	66	44,4	21,7	0,48	0,44	-
19.10.2021	3,365	0,021	154,37	152,52	151,43	150,93	0,5	24	0	0	66	43,8	22,11	0,5	0,45	-
20.10.2021	3,219	0,004	155,51	153,9	152,52	152,37	0,15	24	0	0	65,3	44,2	21,09	0,5	0,45	-
21.10.2021	3,317	0	156,76	155,29	153,71	153,69	0,02	24	0	0	66	44,5	21,58	0,49	0,45	-
22.10.2021	3,302	0	168,29	167	165,26	165,25	0,01	24	0	0	64,3	44,3	20	0,49	0,45	-
23.10.2021	3,202	0	178,42	177,26	175,39	175,39	0	24	0	0	62,3	44,1	18,27	0,48	0,45	-
Итого:	70,629	0	3857,28	3815,86	3787,77	3775,15	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,629															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1585,798	155793,24	154937,26	152703,9	152324,01
23.10.2021	1656,427	159650,52	158753,12	156491,67	156099,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 7:40:56