

#15987#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,995	0,031	51,16	49,92	50,15	49,43	0,72	24	0	0	65,4	46,2	19,19	0,51	0,43	-
25.09.2022	1,062	0,034	53,89	52,63	52,83	52,07	0,76	24	0	0	65,8	46,4	19,46	0,52	0,43	-
26.09.2022	0,963	0,039	43,13	41,79	42,24	41,36	0,88	24	0	0	67,2	45,3	21,92	0,52	0,44	-
27.09.2022	0,95	0,029	63,28	62,21	62,14	61,47	0,67	24	0	0	63,2	48,4	14,79	0,51	0,44	-
28.09.2022	1,044	0,027	72,45	71,5	71,25	70,61	0,64	24	0	0	61,6	47,4	14,21	0,52	0,44	-
29.09.2022	0,988	0,031	53,13	51,93	52,13	51,41	0,72	24	0	0	64,8	46,5	18,3	0,52	0,43	-
30.09.2022	0,954	0,042	43,06	41,74	42,19	41,26	0,93	24	0	0	67	45,5	21,55	0,52	0,44	-
01.10.2022	0,892	0,034	51,72	50,55	50,71	49,92	0,79	24	0	0	65,9	49	16,83	0,52	0,43	-
02.10.2022	1,047	0,034	52,6	51,27	51,56	50,75	0,81	24	0	0	65,9	46,3	19,59	0,5	0,43	-
03.10.2022	0,99	0,029	74	72,97	72,73	72,07	0,66	24	0	0	62,3	49,1	13,18	0,5	0,44	-
04.10.2022	0,964	0,029	70,17	69,1	68,95	68,26	0,69	24	0	0	62,8	49,3	13,48	0,49	0,44	-
Итого:	10,849	0	628,59	615,61	616,88	608,61	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,849															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	90,039	7035,5	6934,82	6917,83	6848,58
04.10.2022	100,888	7664,09	7550,43	7534,71	7457,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:54