

#15969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	3,307	0	175,87	174,54	172,8	172,79	0,01	24	0	0	62,6	43,5	19,16	0,49	0,45	-
25.10.2021	3,323	0	170,36	168,86	167,22	167,2	0,02	24	0	0	63,7	43,8	19,9	0,49	0,45	-
26.10.2021	3,26	0	176,47	175,12	173,32	173,31	0,01	24	0	0	63,3	44,5	18,83	0,49	0,45	-
27.10.2021	3,352	0	166,4	164,8	163,23	163,17	0,06	24	0	0	64,9	44,4	20,54	0,49	0,45	-
28.10.2021	3,407	0,002	168,74	167,07	165,5	165,43	0,07	24	0	0	64,9	44,3	20,58	0,48	0,45	-
29.10.2021	3,4	0	169,73	168,12	166,49	166,42	0,07	24	0	0	65,2	44,8	20,44	0,49	0,45	-
30.10.2021	3,429	0,001	163,74	161,98	160,52	160,43	0,09	24	0	0	66	44,6	21,37	0,49	0,45	-
31.10.2021	3,674	0,003	172,02	170,17	168,62	168,48	0,14	25	0	0	66	44,3	21,77	0,49	0,45	-
01.11.2021	3,416	0,001	162,36	160,61	159,14	159,02	0,12	24	0	0	66,1	44,6	21,47	0,48	0,45	-
02.11.2021	3,307	0,001	166,44	164,89	163,32	163,26	0,06	24	0	0	64,1	43,9	20,26	0,48	0,45	-
03.11.2021	3,129	0,001	173,94	172,55	170,84	170,79	0,05	24	0	0	62,6	44,2	18,34	0,48	0,45	-
04.11.2021	3,077	0,001	178,3	177,06	175,3	175,26	0,04	24	0	0	61,5	43,9	17,58	0,48	0,45	-
05.11.2021	3,427	0	159,66	157,98	156,52	156,45	0,07	24	0	0	65,9	44	21,9	0,49	0,45	-
06.11.2021	3,659	0,002	161,71	159,81	158,38	158,29	0,09	24	0	0	67,4	44,4	23,09	0,49	0,45	-
07.11.2021	3,753	0,002	165,15	163,27	161,81	161,72	0,09	24	0	0	66,9	43,7	23,2	0,48	0,45	-
08.11.2021	3,529	0,001	161,52	159,72	158,3	158,22	0,08	24	0	0	66,4	44,1	22,3	0,48	0,45	-
09.11.2021	3,534	0	162,36	160,72	159,22	159,16	0,06	24	0	0	65,6	43,4	22,21	0,48	0,45	-
10.11.2021	3,4	0	169,5	167,99	166,37	166,34	0,03	24	0	0	63,8	43,3	20,44	0,48	0,45	6
11.11.2021	3,494	0	169,22	167,6	166,06	166	0,06	24	0	0	64,5	43,4	21,06	0,48	0,45	-
12.11.2021	3,356	0,001	172,41	170,88	169,29	169,25	0,04	24	0	0	63,6	43,8	19,82	0,48	0,45	-
13.11.2021	3,4	0,002	164,38	162,8	161,31	161,24	0,07	24	0	0	64,2	43,2	21,08	0,48	0,45	-
14.11.2021	3,429	0	170,14	168,6	167,03	167	0,03	24	0	0	63,6	43,1	20,55	0,48	0,45	-
15.11.2021	3,571	0	165,07	163,39	161,93	161,89	0,04	24	0	0	64,9	42,8	22,07	0,48	0,45	-
16.11.2021	3,37	0,002	165,98	164,42	162,92	162,83	0,09	24	0	0	64	43,3	20,68	0,48	0,45	-
17.11.2021	3,274	0	165,21	163,75	162,22	162,19	0,03	24	0	0	63,2	43	20,2	0,48	0,45	-
18.11.2021	3,295	0	170,69	169,26	167,67	167,6	0,07	24	0	0	63	43,4	19,65	0,48	0,45	5
19.11.2021	3,558	0,001	162,66	160,89	159,48	159,39	0,09	24	0	0	65,7	43,3	22,33	0,48	0,45	-
20.11.2021	3,536	0,002	161,24	159,44	158,06	157,94	0,12	24	0	0	65,9	43,5	22,37	0,48	0,45	9
21.11.2021	3,31	0	178,84	177,53	175,75	175,75	0	24	0	0	62	43,2	18,85	0,47	0,45	6
22.11.2021	3,025	0,003	164,56	163,26	161,7	161,62	0,08	24	0	0	62	43,3	18,7	0,48	0,45	-
23.11.2021	3,615	0	164,93	163,26	161,76	161,71	0,05	24	0	0	65,2	42,8	22,36	0,48	0,45	-
Итого:	105,616	0	5199,6	5150,34	5102,08	5100,15	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,616															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	1656,427	159650,52	158753,12	156491,67	156099,16
23.11.2021	1762,043	164850,12	163903,46	161593,75	161199,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:29:12