

#15983#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Теплосервис, ООО
 Адрес потребителя Садовая 1, Калининград (Димитрово)
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5847
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208388
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	5,15	0,042	354,14	350,72	346,75	346,06	0,69	24	0	0	68	53,2	14,76	0,52	0,49	5,2
24.12.2020	5,112	0,032	352,16	348,91	344,86	344,35	0,51	24	0	0	67,7	53	14,76	0,51	0,49	2,5
25.12.2020	5,275	0,04	354,82	351,36	347,21	346,59	0,62	24	0	0	69	53,9	15,09	0,51	0,49	2,6
26.12.2020	5,484	0,031	354,21	350,7	346,48	345,97	0,51	24	0	0	69,6	53,8	15,76	0,51	0,49	1,5
27.12.2020	5,558	0,03	351,96	348,48	344,28	343,8	0,48	24	0	0	69,7	53,6	16,08	0,51	0,49	-0,5
28.12.2020	5,409	0,038	353,57	349,96	345,84	345,15	0,69	24	0	0	69,7	54,1	15,55	0,52	0,49	2,2
29.12.2020	5,33	0,044	358,35	354,71	350,87	350,06	0,81	24	0	0	68	53	15,08	0,51	0,49	4,7
30.12.2020	5,577	0,049	360,88	357,01	353,16	352,29	0,87	24	0	0	68,8	53,1	15,67	0,51	0,49	1,6
31.12.2020	5,932	0,063	354,74	350,4	347,16	345,96	1,2	24	0	0	68,9	52	16,91	0,51	0,49	0,4
01.01.2021	5,475	0,043	363,06	359,46	355,19	354,53	0,66	24	0	0	69,4	54,1	15,32	0,51	0,49	-2,4
02.01.2021	5,49	0,044	362,84	359,14	355,02	354,29	0,73	24	0	0	69,1	53,7	15,36	0,51	0,49	-0,2
03.01.2021	5,515	0,043	360,45	356,76	352,84	352,1	0,74	24	0	0	68,4	52,9	15,53	0,52	0,49	-0,9
04.01.2021	5,78	0,049	339,38	335,35	331,94	331,03	0,91	24	0	0	69,8	52,5	17,28	0,51	0,49	-0,5
05.01.2021	5,928	0,045	368,81	364,74	360,32	359,54	0,78	24	0	0	71,8	55,4	16,34	0,51	0,49	0,4
06.01.2021	5,767	0,049	366,66	362,67	358,41	357,55	0,86	24	0	0	71	55	15,97	0,51	0,49	0,2
07.01.2021	5,445	0,04	362,88	359,29	355,43	354,71	0,72	24	0	0	67,4	52,2	15,23	0,51	0,49	0,2
08.01.2021	5,61	0,05	364,64	360,74	356,83	355,93	0,9	24	0	0	69	53,4	15,6	0,51	0,49	0,2
09.01.2021	5,67	0,053	364,37	360,34	356,42	355,45	0,97	24	0	0	69,7	53,9	15,77	0,51	0,49	-1
10.01.2021	6,082	0,058	365,72	361,31	357,31	356,27	1,04	24	0	0	71,6	54,7	16,86	0,51	0,48	-0,6
11.01.2021	5,728	0,063	362,74	358,47	354,72	353,54	1,18	24	0	0	70,3	54,3	15,97	0,51	0,49	0,3
12.01.2021	5,58	0,05	363,3	359,37	355,44	354,53	0,91	24	0	0	69,3	53,7	15,57	0,51	0,48	0,1
13.01.2021	5,575	0,078	338,99	334,46	331,37	329,88	1,49	24	0	0	70,7	54,1	16,59	0,51	0,48	0,2
14.01.2021	5,983	0,014	374,24	370,73	365,39	365,21	0,18	24	0	0	72,9	56,5	16,35	0,51	0,48	-2,7
15.01.2021	6,488	0,001	373,7	370,11	363,79	363,77	0,02	24	0	0	77,9	60	17,82	0,51	0,48	-6
16.01.2021	6,928	0,057	372,36	367,42	362,01	361,09	0,92	24	0	0	79,8	60,9	18,96	0,5	0,48	-8,2
17.01.2021	7,517	0,028	369,31	364,31	358,19	357,78	0,41	24	0	0	83,3	62,4	20,89	0,51	0,48	-15,6
18.01.2021	7,473	0,057	374,98	369,49	363,64	362,74	0,9	24	0	0	83,6	63,2	20,37	0,5	0,48	-7,6
19.01.2021	7,102	0,07	372,4	367,02	361,76	360,63	1,13	24	0	0	80,9	61,5	19,42	0,51	0,48	-9,6
20.01.2021	6,473	0,049	373,21	368,61	363,57	362,75	0,82	24	0	0	76,3	58,7	17,67	0,51	0,48	-0,7
21.01.2021	5,711	0,037	367,64	363,79	359,04	358,39	0,65	24	0	0	72,4	56,5	15,81	0,51	0,49	4
22.01.2021	5,548	0,031	364,94	361,43	356,94	356,44	0,5	24	0	0	69,9	54,4	15,46	0,51	0,48	4,3
23.01.2021	5,454	0,037	361,56	358	353,91	353,25	0,66	24	0	0	68,6	53,3	15,32	0,51	0,49	-
Итого:	187,149	0	11583,01	11455,26	11316,09	11291,63	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	187,149															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	734,939	81656,7	81444,01	80091,62	79980,45
23.01.2021	922,088	93239,71	92899,27	91407,71	91272,08

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 17:50:34