

#112670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,526	0	386,82	395,69	383,93	383,93	0	24	0	0	69,5	57,7	11,78	0,55	0,49	1,8
25.12.2024	4,114	0	373,05	381,79	370,39	370,39	0	24	0	0	69,1	58	11,11	0,55	0,49	2,1
26.12.2024	3,827	0	375,83	384,8	373,11	373,11	0	24	0	0	69,3	59,1	10,24	0,56	0,48	3,8
27.12.2024	3,756	0	384,25	393,37	381,1	381,1	0	24	0	0	70,7	60,9	9,84	0,56	0,49	5,3
28.12.2024	3,837	0	382,91	392,08	379,97	379,97	0	24	0	0	69,9	59,8	10,09	0,56	0,49	4,3
29.12.2024	3,993	0	381,98	391,16	379,18	379,18	0	24	0	0	69,6	59,1	10,51	0,56	0,49	3,9
30.12.2024	3,836	0	373,9	382,97	371,11	371,11	0	24	0	0	69,9	59,6	10,32	0,56	0,49	4,8
31.12.2024	4,014	0	376,35	385,4	373,54	373,54	0	24	0	0	70,1	59,3	10,74	0,56	0,49	5,5
01.01.2025	3,616	0	380,42	389,81	377,59	377,59	0	24	0	0	70,1	60,6	9,56	0,56	0,49	4,2
02.01.2025	4,106	0	387,42	396,67	384,55	384,55	0	24	0	0	69,8	59,2	10,67	0,55	0,5	4
03.01.2025	4,675	0	399,97	409,29	397,02	397,02	0	24	0	0	69,6	57,9	11,78	0,54	0,49	-0,5
04.01.2025	4,866	0	395,15	404,24	392,12	392,12	0	24	0	0	70,4	58	12,39	0,54	0,49	-0,9
05.01.2025	4,812	0	392,21	401,21	389,29	389,29	0	24	0	0	69,9	57,5	12,36	0,54	0,49	-1,8
06.01.2025	4,552	0	379,56	388,22	376,8	376,8	0	24	0	0	69,2	57,1	12,08	0,56	0,49	-1,4
07.01.2025	3,864	0	379,19	388,36	376,78	376,78	0	24	0	0	67,8	57,5	10,25	0,56	0,5	4,9
08.01.2025	4,403	0	393,18	402,54	390,46	390,46	0	24	0	0	69,1	57,8	11,28	0,55	0,49	2,3
09.01.2025	4,545	0	401,02	410,35	397,96	397,96	0	24	0	0	70	58,6	11,42	0,55	0,48	0,7
10.01.2025	4,375	0	394,96	404,15	391,98	391,98	0	24	0	0	69,7	58,5	11,15	0,54	0,49	-
11.01.2025	4,762	0	403,79	413,09	400,65	400,65	0	24	0	0	70,2	58,4	11,88	0,54	0,49	-
12.01.2025	4,728	0	397,39	406,45	394,1	394,1	0	24	0	0	71	59	11,99	0,54	0,48	-
13.01.2025	4,864	0	404,65	413,95	401,44	401,44	0	24	0	0	70,6	58,4	12,11	0,53	0,47	-
14.01.2025	4,784	0	410,49	419,9	407,44	407,44	0	24	0	0	69,4	57,7	11,73	0,55	0,48	-
15.01.2025	3,953	0	394,72	403,98	391,76	391,76	0	24	0	0	69,1	59,1	10,08	0,57	0,5	-
16.01.2025	4,135	0	387,24	396,4	384,37	384,37	0	24	0	0	69,5	58,7	10,75	0,55	0,49	-
17.01.2025	4,153	0	383,99	393,4	381,44	381,44	0	24	0	0	69	58,1	10,88	0,55	0,49	-
18.01.2025	3,979	0	377,38	386,72	374,93	374,93	0	24	0	0	68,9	58,3	10,61	0,55	0,49	-
19.01.2025	4,43	0	393,4	403,18	390,91	390,91	0	24	0	0	69	57,7	11,32	0,54	0,49	-
20.01.2025	4,616	0	399,65	409,55	397,28	397,28	0	24	0	0	68,3	56,6	11,62	0,55	0,49	-
21.01.2025	4,684	0	406,61	416,59	404,2	404,2	0	24	0	0	68,2	56,6	11,58	0,55	0,5	-
22.01.2025	4,712	0	408,06	418,16	405,56	405,56	0	24	0	0	68,6	56,9	11,62	0,56	0,5	-
23.01.2025	4,646	0	402,97	412,74	400,19	400,19	0	24	0	0	69,7	58,1	11,6	0,57	0,5	-
Итого:	134,163	0	12108,51	12396,21	12021,15	12021,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	134,163															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	453,671	77791,48	79798,42	77192,6	77192,7
23.01.2025	587,834	89899,99	92194,63	89213,75	89213,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:54:18