

# #15940#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2022	3,392	0	192,48	192,53	189,55	189,55	0	24	0	1	65,5	47,6	0	17,88	0,6	0,4	0,2
25.01.2022	3,454	0	200,98	200,97	197,78	197,78	0	24	0	1	66,4	48,9	0	17,46	0,6	0,4	3,1
26.01.2022	3,476	0	201,98	201,75	198,57	198,57	0	24	0	1	67,1	49,6	0	17,5	0,6	0,4	1,6
27.01.2022	2,21	0,007	155,31	155,12	153,05	152,95	0,1	24	0	1	61,2	46,8	0	14,37	0,6	0,4	3,8
28.01.2022	3,546	0	199,65	198,55	195,82	195,82	0	24	0	1	67,6	49,5	0	18,1	0,6	0,4	3
29.01.2022	3,475	0,031	197,14	194,76	193,26	192,54	0,72	24	0	1	66,2	48,4	0	17,78	0,6	0,4	0,7
30.01.2022	3,607	0,078	204,8	201,34	200,75	199,11	1,64	24	0	1	66,1	48,6	0	17,55	0,6	0,4	3,4
31.01.2022	3,642	0,087	199,99	196,28	195,96	194,11	1,85	24	0	1	66,5	48,4	0	18,11	0,6	0,4	0,9
01.02.2022	3,633	0,08	198,93	195,35	194,84	193,11	1,73	24	0	1	67,4	49,2	0	18,19	0,6	0,4	-
02.02.2022	3,766	0,092	204,87	201,08	200,55	198,68	1,87	24	0	1	68,3	50	0	18,3	0,6	0,4	-
03.02.2022	2,971	0,068	161,62	158,74	158,22	156,89	1,33	24	0	1	68,2	49,8	0	18,35	0,6	0,4	-
04.02.2022	3,642	0,099	210	206,21	205,7	203,8	1,9	24	0	1	67,3	50,1	0	17,23	0,6	0,4	-
05.02.2022	3,663	0,093	212,76	209,09	208,38	206,57	1,81	24	0	1	67,5	50,4	0	17,11	0,6	0,4	-
06.02.2022	3,717	0,106	213,02	209,1	208,54	206,54	2	24	0	1	68,2	50,9	0	17,32	0,6	0,4	-
07.02.2022	3,78	0,106	217,37	213,39	212,75	210,74	2,01	24	0	1	68,9	51,6	0	17,26	0,6	0,4	-
08.02.2022	3,697	0,103	215,93	212,01	211,48	209,47	2,01	24	0	1	67,6	50,7	0	16,98	0,6	0,4	-
09.02.2022	3,544	0,105	218,88	215	214,57	212,47	2,1	24	0	1	66	50	0	16,01	0,6	0,4	-
10.02.2022	3,509	0,102	216,52	212,75	212,27	210,24	2,03	24	0	1	65,8	49,8	0	16,05	0,6	0,4	-
11.02.2022	3,486	0,095	212,53	208,81	208,31	206,4	1,91	24	0	1	66,1	49,8	0	16,26	0,6	0,4	-
12.02.2022	3,482	0,079	205,32	201,88	201,21	199,54	1,67	24	0	1	66,5	49,6	0	16,88	0,6	0,4	-
13.02.2022	3,563	0,085	207	203,39	202,92	201,1	1,82	24	0	1	66,1	49	0	17,1	0,6	0,4	3,3
14.02.2022	3,458	0,088	221	217,49	216,69	214,92	1,77	24	0	1	65,5	50	0	15,54	0,6	0,4	4
15.02.2022	3,643	0,103	222,8	218,91	218,32	216,31	2,01	24	0	1	66,6	50,4	0	16,2	0,6	0,4	3,4
16.02.2022	3,551	0,094	233,43	229,88	228,83	227,07	1,76	24	0	1	65,9	50,8	0	15,1	0,6	0,4	5,5
17.02.2022	3,495	0,094	233,84	230,26	229,25	227,47	1,78	24	0	1	65,8	51	0	14,83	0,6	0,4	5,8
18.02.2022	3,455	0,076	230,84	227,61	226,34	224,89	1,45	24	0	1	65,4	50,5	0	14,92	0,6	0,4	4,6
19.02.2022	3,582	0,085	229,51	226,04	224,93	223,27	1,66	24	0	1	66,3	50,8	0	15,52	0,6	0,4	4,5
20.02.2022	3,458	0,083	224,69	221,42	220,29	218,75	1,54	24	0	1	65,8	50,5	0	15,32	0,6	0,4	2,8
21.02.2022	3,57	0,1	232,79	229,12	228,19	226,29	1,9	24	0	1	66,2	51	0	15,2	0,6	0,4	5,8
22.02.2022	3,588	0,086	222,38	218,94	217,83	216,26	1,57	24	0	1	67,3	51,2	0	16,08	0,6	0,4	1,2
23.02.2022	3,639	0,087	224,34	220,83	219,76	218,11	1,65	24	0	1	67,2	51	0	16,16	0,6	0,4	-
Итого:	108,694	0	6522,7	6428,6	6394,91	6349,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,694																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2022	1178,417	81546,41	79297,85	79914,18	78163,01
23.02.2022	1287,111	88069,11	85726,45	86309,09	84512,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2022 7:39:21