

#15957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	3,234	0,089	130,7	127,16	127,78	125,91	1,87	24	0	1	70,8	46,1	0	24,63	0,6	0,4	-1,5
25.01.2023	3,301	0,088	143,59	140,07	140,5	138,65	1,85	24	0	1	69,1	46,2	0	22,87	0,6	0,4	-1,9
26.01.2023	3,226	0,093	134,73	131,11	131,8	129,83	1,97	24	0	1	69,6	45,8	0	23,78	0,6	0,4	-1,7
27.01.2023	3,214	0,083	140,11	136,73	137,12	135,36	1,76	24	0	1	68,9	46	0	22,84	0,6	0,4	-0,5
28.01.2023	3,129	0,093	134,13	130,58	131,27	129,28	1,99	24	0	1	68,9	45,8	0	23,12	0,6	0,4	-0,9
29.01.2023	3,057	0,073	125,44	122,35	122,77	121,15	1,62	24	0	1	69,2	44,9	0	24,28	0,6	0,4	0,4
30.01.2023	2,932	0,074	114,27	111,14	111,74	110,08	1,66	24	0	1	70	44,4	0	25,59	0,6	0,4	2
31.01.2023	2,889	0,064	112,79	109,96	110,31	108,94	1,37	24	0	1	69,8	44,2	0	25,62	0,6	0,4	3,1
01.02.2023	2,814	0,068	108,66	105,73	106,31	104,77	1,54	24	0	1	69,5	43,6	0	25,82	0,6	0,4	3
02.02.2023	2,959	0,066	116,59	113,64	114,05	112,59	1,46	24	0	1	70	44,6	0	25,37	0,6	0,4	1,6
03.02.2023	3,201	0,089	129,41	125,89	126,48	124,6	1,88	24	0	1	71	46,4	0	24,61	0,6	0,4	-0,5
04.02.2023	3,377	0,087	144,03	140,45	140,8	138,93	1,87	24	0	1	70,9	47,5	0	23,35	0,6	0,4	-1,1
05.02.2023	3,334	0,098	139,29	135,55	136,15	134,1	2,05	24	0	1	71,3	47,5	0	23,76	0,6	0,4	-2,2
06.02.2023	3,075	0,072	126,67	123,56	123,92	122,35	1,57	24	0	1	69,7	45,4	0	24,23	0,6	0,4	-0,5
07.02.2023	2,931	0,073	114,63	111,56	112,12	110,52	1,6	24	0	1	69,8	44,4	0	25,49	0,6	0,4	1,4
08.02.2023	3,051	0,068	121,63	118,61	118,91	117,46	1,45	24	0	1	70,6	45,5	0	25,09	0,6	0,4	0,3
09.02.2023	3,217	0,081	127,6	124,21	124,69	122,96	1,73	24	0	1	71,3	46,2	0	25,15	0,6	0,4	-0,8
10.02.2023	2,933	0,063	115,89	113,09	113,36	112	1,36	24	0	1	70,2	44,9	0	25,33	0,6	0,4	1,9
11.02.2023	2,815	0,054	109,94	107,31	107,52	106,3	1,22	24	0	1	70,1	44,4	0	25,67	0,6	0,4	3,4
12.02.2023	3,013	0,053	120,6	117,88	117,9	116,73	1,17	24	0	1	70,7	45,6	0	25,1	0,6	0,4	0,4
13.02.2023	1,736	0,02	70,86	69,52	69,44	68,95	0,49	24	0	1	66,7	42	0	24,73	0,6	0,4	4,9
14.02.2023	2,754	0,05	101,47	98,98	99,21	98,09	1,12	24	0	1	70,5	43,2	0	27,27	0,6	0,4	3,3
15.02.2023	2,597	0,046	97,74	95,43	95,59	94,58	1,01	24	0	1	69,8	43,1	0	26,72	0,6	0,4	2,9
16.02.2023	2,737	0,065	98,88	96,11	96,63	95,21	1,42	24	0	1	71,4	43,7	0	27,66	0,6	0,4	2,2
17.02.2023	2,438	0,04	86,3	84,17	84,38	83,46	0,92	24	0	1	70,5	42,1	0	28,44	0,6	0,4	4,5
18.02.2023	2,551	0,056	94,74	92,25	92,73	91,47	1,26	24	0	1	69	42	0	26,94	0,6	0,4	5,6
19.02.2023	2,862	0,065	113,47	110,66	111,03	109,62	1,41	24	0	1	69,2	44	0	25,23	0,6	0,4	3,1
20.02.2023	2,704	0,06	105,79	103,11	103,53	102,21	1,32	24	0	1	68,8	43,2	0	25,55	0,6	0,4	2,8
21.02.2023	2,619	0,057	97,88	95,29	95,75	94,51	1,24	24	0	1	69,2	42,4	0	26,78	0,6	0,4	-
22.02.2023	2,945	0,066	119,88	116,94	117,28	115,82	1,46	24	0	1	69,3	44,8	0	24,52	0,6	0,4	-
23.02.2023	3,03	0,08	126,62	123,37	123,89	122,13	1,76	24	0	1	69,3	45,5	0	23,78	0,6	0,4	-
Итого:	90,675	0	3624,33	3532,41	3544,96	3498,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,675																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	1806,184	112402,81	109794,84	110171,03	108290,83
23.02.2023	1896,859	116027,14	113327,25	113715,99	111789,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 7:41:19