

#71856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	2,731	0,048	111,88	109,39	109,49	108,36	1,13	24	0	1	68,9	44,4	0	24,47	0,6	0,4	-
25.01.2024	2,855	0,024	119,92	117,91	117,31	116,73	0,58	24	0	1	69,6	45,6	0	24,1	0,6	0,4	-
26.01.2024	3,089	0,041	132,64	130,16	129,74	128,79	0,95	24	0	1	70	46,5	0	23,44	0,6	0,4	-
27.01.2024	2,831	0,037	116,75	114,45	114,19	113,33	0,86	24	0	1	69,8	45,3	0	24,43	0,6	0,4	-
28.01.2024	2,838	0,039	116,79	114,42	114,25	113,35	0,9	24	0	1	69,6	45,1	0	24,47	0,6	0,4	-
29.01.2024	2,997	0,048	123,25	120,65	120,48	119,44	1,04	24	0	1	70,6	46,2	0	24,45	0,6	0,4	-
30.01.2024	2,858	0,049	113,83	111,25	111,26	110,13	1,13	24	0	1	70,6	45,4	0	25,24	0,6	0,4	-
31.01.2024	2,71	0,041	109,93	107,56	107,53	106,55	0,98	24	0	1	69,4	44,6	0	24,8	0,6	0,4	-
01.02.2024	2,845	0,039	118,84	116,52	116,27	115,38	0,89	24	0	1	69,4	45,3	0	24,13	0,6	0,4	-
02.02.2024	2,888	0,037	118,99	116,65	116,39	115,51	0,88	24	0	1	69,8	45,4	0	24,45	0,6	0,4	-
03.02.2024	2,614	0,026	100,44	98,49	98,2	97,56	0,64	24	0	1	70,4	44,1	0	26,33	0,6	0,4	-
04.02.2024	2,72	0,009	108,91	107,26	106,52	106,23	0,29	24	0	1	69,9	44,5	0	25,37	0,6	0,4	-
05.02.2024	2,693	0,006	109	107,4	106,63	106,39	0,24	24	0	1	69,6	44,5	0	25,12	0,6	0,4	-
06.02.2024	2,471	0,121	135,25	131,59	132,34	129,89	2,45	24	0	1	69,3	51,7	0	17,63	0,6	0,4	-
07.02.2024	3,633	0,571	131,24	117,3	128,37	116,09	12,28	24	0	1	69,8	45,9	0	23,9	0,6	0,4	-
08.02.2024	3,051	0,019	132,57	130,56	129,7	129,22	0,48	24	0	1	69,5	46,1	0	23,33	0,6	0,4	-
09.02.2024	3,24	0,02	148,07	145,84	144,84	144,31	0,53	24	0	1	69,4	47,3	0	22,16	0,6	0,4	-
10.02.2024	3,15	0,012	143,5	141,55	140,42	140,09	0,33	24	0	1	69	46,7	0	22,31	0,6	0,4	-
11.02.2024	2,953	0,009	125,71	123,93	123,02	122,69	0,33	24	0	1	69,5	45,6	0	23,88	0,6	0,4	-
12.02.2024	2,647	0,014	109,77	108,13	107,43	107,06	0,37	24	0	1	68,9	44,4	0	24,48	0,6	0,4	-
13.02.2024	2,734	0,011	111,44	109,74	109,02	108,68	0,34	24	0	1	69,4	44,4	0	24,94	0,6	0,4	-
14.02.2024	2,568	0,015	100,19	98,49	97,98	97,54	0,44	24	0	1	70,2	44,2	0	26	0,6	0,4	-
15.02.2024	2,451	0,017	94,06	92,39	91,97	91,56	0,41	24	0	1	70,1	43,6	0	26,45	0,6	0,4	-
16.02.2024	2,273	0,017	86,57	84,96	84,67	84,19	0,48	24	0	1	70,2	43,6	0	26,58	0,6	0,4	-
17.02.2024	2,519	0,018	101,69	99,95	99,47	99	0,47	24	0	1	69,4	44,3	0	25,11	0,6	0,4	-
18.02.2024	2,882	0,025	124,5	122,4	121,83	121,2	0,63	24	0	1	69,1	45,7	0	23,4	0,6	0,4	-
19.02.2024	2,977	0,027	127,06	124,89	124,29	123,63	0,66	24	0	1	69,7	46	0	23,69	0,6	0,4	-
20.02.2024	2,825	0,025	116,76	114,71	114,21	113,58	0,63	24	0	1	69,6	45,2	0	24,48	0,6	0,4	-
21.02.2024	2,518	0,022	100,12	98,28	97,97	97,39	0,58	24	0	1	69,3	43,9	0	25,45	0,6	0,4	-
22.02.2024	2,407	0,022	94,75	92,98	92,71	92,15	0,56	24	0	1	69,3	43,6	0	25,71	0,6	0,4	-
23.02.2024	2,324	0,026	88,55	86,74	86,61	85,95	0,66	24	0	1	69,9	43,4	0	26,48	0,6	0,4	-
Итого:	86,292	0	3572,97	3496,54	3495,11	3461,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,292																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	2415,126	139608,63	136356,98	136787	134524,51
23.02.2024	2501,418	143181,6	139853,52	140282,11	137986,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2024 9:17:26