

# #116768#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,781	0,068	139,14	136,47	136,03	134,81	1,22	24	0	0	70,8	50,9	19,97	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,476	0,057	127,18	124,8	124,38	123,3	1,08	24	0	0	70,1	50,6	19,48	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,481	0,055	128,81	126,48	125,98	124,96	1,02	24	0	0	70	50,7	19,25	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,491	0,058	127	124,67	124,15	123,14	1,01	24	0	0	70,7	51,1	19,62	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,281	0,054	113	110,83	110,45	109,45	1	24	0	0	71,2	51	20,19	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,274	0,051	112,72	110,55	110,17	109,2	0,97	24	0	0	71,2	51	20,18	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,323	0,059	120,57	118,24	117,91	116,81	1,1	24	0	0	70	50,8	19,19	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,487	0,06	136,05	133,6	133,17	132,01	1,16	24	0	0	68,6	50,4	18,23	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,77	0,072	144,01	141,2	140,78	139,44	1,34	24	0	0	70,5	51,4	19,15	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,907	0,079	155,42	152,5	152,03	150,61	1,42	24	0	0	69,9	51,2	18,61	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,992	0,073	158,03	155,06	154,51	153,12	1,39	24	0	0	70,5	51,6	18,89	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,796	0,073	150,59	147,78	147,33	145,97	1,36	24	0	0	69,3	50,8	18,5	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,894	0,077	161,09	158,17	157,63	156,2	1,43	24	0	0	69	51,2	17,87	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,687	0,07	142,43	139,74	139,28	138,01	1,27	24	0	0	70,1	51,3	18,81	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,063	0,078	160,89	157,85	157,25	155,82	1,43	24	0	0	71,3	52,3	18,98	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,421	0,092	191,69	188,2	187,38	185,71	1,67	24	0	0	71	53,2	17,77	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,748	0,091	196,36	192,62	191,63	189,92	1,71	24	0	0	73,8	54,8	19,03	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,927	0,099	198,27	194,39	193,25	191,53	1,72	24	0	0	75,8	56	19,81	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,062	0,097	193,32	189,31	188,19	186,52	1,67	24	0	0	77,6	56,6	21,04	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,968	0,1	199,11	195,14	194,03	192,26	1,77	24	0	0	76	56,1	19,9	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,787	0,088	188,04	184,3	183,29	181,69	1,6	24	0	0	75,4	55,3	20,14	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,564	0,089	195,76	192,16	191,26	189,6	1,66	24	0	0	71,8	53,7	18,12	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,471	0,081	180,34	176,94	176,07	174,54	1,53	24	0	0	73	53,8	19,23	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,666	0,084	192,32	188,7	187,67	186,08	1,59	24	0	0	73,6	54,6	19,03	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,377	0,089	192,64	189,19	188,34	186,7	1,64	24	0	0	70,6	53,1	17,45	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,239	0,093	180,92	177,48	176,91	175,18	1,73	24	0	0	70,2	52,4	17,78	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,239	0,093	167,36	163,88	163,5	161,74	1,76	24	0	0	71,9	52,7	19,2	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,741	0,091	168,95	165,16	164,51	162,84	1,67	24	0	0	77,3	55,1	22,16	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,435	0,094	165,95	162,34	161,83	160,08	1,75	24	0	0	74,8	54,2	20,59	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,106	0,095	157,67	154,22	153,99	152,22	1,77	24	0	0	72,1	52,5	19,54	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,123	0,106	167,41	163,77	163,65	161,64	2,01	24	0	0	71	52,6	18,4	0,6	0,4	-
Итого:	96,577	0	5013,04	4915,74	4896,55	4851,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,577															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	274,801	12735,24	12457,84	12457,48	12319,85
23.02.2025	371,378	17748,28	17373,58	17354,03	17170,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.02.2025 7:15:13