

# #15955#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,463	0,089	206,98	203,42	202,76	200,97	1,79	24	0	1	67,1	50,4	0	16,63	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	3,294	0,05	189,65	186,91	185,84	184,78	1,06	24	0	1	66,6	49,1	0	17,43	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,394	0,056	183,71	180,87	179,87	178,74	1,13	24	0	1	68,1	49,6	0	18,53	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,586	0,09	197,77	194,24	193,51	191,82	1,69	24	0	1	69,4	51,3	0	18,07	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,545	0,062	196,02	192,93	191,92	190,68	1,24	24	0	1	67,9	49,7	0	18,14	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,706	0,077	194,78	191,35	190,6	189,08	1,52	24	0	1	69,1	50,1	0	19,03	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,769	0,083	195,78	192,18	191,49	189,86	1,63	24	0	1	70	50,8	0	19,23	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,722	0,07	194,21	190,92	189,93	188,59	1,34	24	0	1	70,2	51	0	19,21	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,639	0,068	192,86	189,65	188,72	187,4	1,32	24	0	1	69,1	50,2	0	18,9	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,186	0,03	113,79	111,94	111,36	110,64	0,72	24	0	1	68,7	49,4	0	19,3	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,601	0,047	187,67	184,84	183,69	182,68	1,01	24	0	1	68,8	49,5	0	19,32	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,665	0,055	189,49	186,46	185,44	184,3	1,14	24	0	1	68,8	49,4	0	19,44	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,839	0,06	191,3	188,05	187,08	185,87	1,21	24	0	1	70,2	50	0	20,2	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,922	0,083	190	186,29	185,66	184,04	1,62	24	0	1	71,6	50,9	0	20,67	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,774	0,066	189,01	185,69	184,79	183,46	1,33	24	0	1	70,5	50,4	0	20,05	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,725	0,066	188,51	185,21	184,44	183,06	1,38	24	0	1	69,5	49,7	0	19,8	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,591	0,052	189,16	186,14	185,18	184,03	1,15	24	0	1	68,3	49,2	0	19,07	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,545	0,031	185,73	183,09	181,75	180,97	0,78	24	0	1	68,8	49,5	0	19,28	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,591	0,052	184,98	181,98	180,96	179,87	1,09	24	0	1	69,4	49,9	0	19,52	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,561	0,047	186,46	183,63	182,46	181,51	0,95	24	0	1	68,9	49,7	0	19,24	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,507	0,035	186,32	183,74	182,44	181,66	0,78	24	0	1	68	49	0	18,99	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,526	0,035	184,86	182,3	181	180,24	0,76	24	0	1	68,1	48,8	0	19,27	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,394	0,027	179,39	177,01	175,76	175,09	0,67	24	0	1	67	47,9	0	19,11	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,634	0,043	181,24	178,47	177,31	176,4	0,91	24	0	1	69,3	49	0	20,23	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,715	0,062	178,66	175,47	174,69	173,43	1,26	24	0	1	70,3	49,4	0	20,89	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,473	0,03	180,55	178,09	176,83	176,14	0,69	24	0	1	67,6	48,2	0	19,43	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,509	0,024	184,72	182,34	180,87	180,32	0,55	24	0	1	67,8	48,5	0	19,24	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,379	0,03	187,23	184,84	183,46	182,77	0,69	24	0	1	67	48,8	0	18,22	0,6	0,4	-
Итого:	99,255	0	5210,83	5128,05	5099,81	5068,4	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,255																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	451,522	22960,09	22467,17	22445,07	22189,66
23.03.2021	550,777	28170,92	27595,22	27544,88	27258,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27.03.2021 13:40:11
---