

#74687#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954

Заводской номер счётчика 00207009	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2403,137	2501,418	-98.281

Подпись исполнителя



*отч от 23.03.24 нестр.
расходомера М*



#73793#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 5907
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207009
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	2,426	0,024	97,07	95,22	95	94,37	0,63	24	0	1	69	43,8	0	25,24	0,6	0,4
25.02.2024	-	2,505	0,027	100,83	98,88	98,65	97,98	0,67	24	0	1	69,2	44,1	0	25,08	0,6	0,4
26.02.2024	-	2,525	0,029	101,4	99,45	99,2	98,51	0,69	24	0	1	69,5	44,4	0	25,14	0,6	0,4
27.02.2024	-	2,547	0,025	99,26	97,36	97,07	96,46	0,61	24	0	1	69,6	43,7	0	25,94	0,6	0,4
28.02.2024	-	2,412	0,018	95,88	94,19	93,83	93,36	0,47	24	0	1	69,3	43,9	0	25,47	0,6	0,4
29.02.2024	-	-0,562	-1,96	57,15	102,21	55,88	101,25	-45,37	24	0	1	70,2	44,4	0	25,79	0,6	0,4
01.03.2024	-	-3,69	-3,69	0	86,91	0	86,16	-86,16	24	0	1	68,8	43	0	25,74	0,6	0,4
02.03.2024	-	-3,634	-3,634	0	85,5	0	84,74	-84,74	24	0	1	69,6	43,1	0	26,52	0,6	0,4
03.03.2024	-	-4,004	-4,004	0	93,23	0	92,41	-92,41	24	0	1	69,4	43,5	0	25,89	0,6	0,4
04.03.2024	-	-5,057	-5,057	0	112,99	0	111,86	-111,86	24	0	1	69,4	45,4	0	24,03	0,6	0,4
05.03.2024	-	-4,976	-4,976	0	111,21	0	110,11	-110,11	24	0	1	69,4	45,4	0	24,05	0,6	0,4
06.03.2024	-	-5,34	-5,34	0	118,19	0	117,02	-117,02	24	0	1	69,6	45,8	0	23,81	0,6	0,4
07.03.2024	-	-5,972	-5,972	0	128,82	0	127,49	-127,49	24	0	1	70,1	47	0	23,13	0,6	0,4
08.03.2024	-	-5,989	-5,989	0	128,89	0	127,51	-127,51	24	0	1	70	47,1	0	22,86	0,6	0,4
09.03.2024	-	-6,292	-6,292	0	134,97	0	133,53	-133,53	24	0	1	69,6	47,3	0	22,37	0,6	0,4
10.03.2024	-	-5,978	-5,978	0	127,96	0	126,59	-126,59	24	0	1	70,9	47,4	0	23,49	0,6	0,4
11.03.2024	-	-5,4	-5,4	0	119	0	117,81	-117,81	24	0	1	69,5	46	0	23,5	0,6	0,4
12.03.2024	-	-5,184	-5,184	0	116,02	0	114,88	-114,88	24	0	1	68,8	45,3	0	23,54	0,6	0,4
13.03.2024	-	-4,235	-4,235	0	97,4	0	96,49	-96,49	24	0	1	69,4	44,1	0	25,25	0,6	0,4
14.03.2024	-	-3,818	-3,818	0	89,41	0	88,59	-88,59	24	0	1	68,7	43,3	0	25,35	0,6	0,4
15.03.2024	-	-4,419	-4,419	0	99,63	0	98,69	-98,69	24	0	1	69	45	0	24,01	0,6	0,4
16.03.2024	-	-4,009	-4,009	0	92,75	0	91,93	-91,93	24	0	1	68,4	43,8	0	24,53	0,6	0,4
17.03.2024	-	-5,384	-5,384	0	119,64	0	118,43	-118,43	24	0	1	68,4	45,7	0	22,74	0,6	0,4
18.03.2024	-	-5,633	-5,633	0	123,98	0	122,74	-122,74	24	0	1	69,1	46	0	23,09	0,6	0,4
19.03.2024	-	-5,282	-5,282	0	117,35	0	116,19	-116,19	24	0	1	69,6	45,6	0	23,95	0,6	0,4
20.03.2024	-	-4,67	-4,67	0	106,41	0	105,4	-105,4	24	0	1	68,7	44,5	0	24,22	0,6	0,4
21.03.2024	-	-3,89	-3,89	0	91,57	0	90,77	-90,77	24	0	1	68,5	43,1	0	25,42	0,6	0,4
22.03.2024	-	-3,702	-3,702	0	87,11	0	86,33	-86,33	24	0	1	69,7	43,1	0	26,59	0,6	0,4
23.03.2024	-	-3,576	-3,576	0	84,31	0	83,56	-83,56	24	0	1	69,6	43	0	26,59	0,6	0,4
Итого:	-	-98,281	-111,971	551,59	3060,56	539,63	3031,16	-2491,53	696	0	-	69,34	44,75	0	24,6	0,6	0,4

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	2501,418	143181,6	139853,52	140282,11	137986,48
23.03.2024	2403,137	143733,19	142914,08	140821,74	141017,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения