

#121380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК  
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
6954  
5907  
ВКТ-7  
00207009  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 2,755       | 0,103        | 143,9      | 140,58     | 140,67  | 138,76  | 1,91   | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 52        | 18,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.02.2025 | 2,793       | 0,111        | 148,68     | 145,17     | 145,39  | 143,33  | 2,06   | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 51,8      | 18,46 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.02.2025 | 2,707       | 0,108        | 141,97     | 138,52     | 138,8   | 136,78  | 2,02   | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 52        | 18,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.02.2025 | 2,541       | 0,08         | 136,17     | 133,39     | 133,19  | 131,72  | 1,47   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 51,7      | 18,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.02.2025 | 2,693       | 0,073        | 147,72     | 145        | 144,51  | 143,17  | 1,34   | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 51,5      | 18,13 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.03.2025 | 2,889       | 0,076        | 164,5      | 161,62     | 160,98  | 159,58  | 1,4    | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 51,7      | 17,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.03.2025 | 2,787       | 0,074        | 151,05     | 148,21     | 147,68  | 146,34  | 1,34   | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 51,9      | 18,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.03.2025 | 2,629       | 0,072        | 142,75     | 140,09     | 139,65  | 138,36  | 1,29   | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 51,1      | 18,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.03.2025 | 2,538       | 0,069        | 142,52     | 139,93     | 139,47  | 138,19  | 1,28   | 24          | 0          | 0      | 69        | 51,2      | 17,7  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.03.2025 | 2,289       | 0,063        | 124,41     | 122,05     | 121,69  | 120,52  | 1,17   | 24          | 0          | 0      | 70        | 51,7      | 18,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.03.2025 | 2,275       | 0,066        | 122,62     | 120,24     | 119,89  | 118,69  | 1,2    | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 51,9      | 18,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.03.2025 | 2,314       | 0,067        | 128,43     | 126,01     | 125,58  | 124,39  | 1,19   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 52,3      | 17,9  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.03.2025 | 2,343       | 0,07         | 131,56     | 129,02     | 128,65  | 127,36  | 1,29   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 52,5      | 17,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.03.2025 | 2,278       | 0,069        | 132,27     | 129,79     | 129,37  | 128,1   | 1,27   | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 52,6      | 17,07 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.03.2025 | 2,095       | 0,067        | 128,36     | 126,04     | 125,62  | 124,41  | 1,21   | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 52,7      | 16,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.03.2025 | 2,397       | 0,07         | 133,75     | 131,19     | 130,79  | 129,5   | 1,29   | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 52,5      | 17,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.03.2025 | 2,394       | 0,072        | 137,59     | 135,07     | 134,64  | 133,34  | 1,3    | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 51,9      | 17,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.03.2025 | 2,627       | 0,077        | 153,19     | 150,39     | 149,94  | 148,49  | 1,45   | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 51,9      | 17    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.03.2025 | 2,693       | 0,077        | 153,36     | 150,51     | 150,03  | 148,6   | 1,43   | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 52,1      | 17,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.03.2025 | 2,91        | 0,088        | 171,09     | 167,95     | 167,37  | 165,74  | 1,63   | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 52,6      | 16,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.03.2025 | 2,915       | 0,081        | 165,96     | 162,91     | 162,29  | 160,82  | 1,47   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 52,7      | 17,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.03.2025 | 3,095       | 0,089        | 189,43     | 186,11     | 185,36  | 183,68  | 1,68   | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 52,6      | 16,2  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.03.2025 | 2,732       | 0,08         | 162,59     | 159,66     | 159,1   | 157,63  | 1,47   | 24          | 0          | 0      | 69        | 52,4      | 16,65 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.03.2025 | 2,828       | 0,083        | 163,86     | 160,82     | 160,25  | 158,7   | 1,55   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 53        | 17,11 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.03.2025 | 2,607       | 0,078        | 161,68     | 158,81     | 158,23  | 156,74  | 1,49   | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 52,7      | 15,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.03.2025 | 2,562       | 0,074        | 148,8      | 146,07     | 145,52  | 144,16  | 1,36   | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 53,1      | 17,1  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.03.2025 | 2,598       | 0,079        | 157,87     | 155,08     | 154,45  | 153,01  | 1,44   | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 53,3      | 16,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 70,284      | 0            | 3986,08    | 3910,23    | 3899,11 | 3860,11 | 0      | 648         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 70,284      |              |            |            |         |         |        |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч648

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 371,378  | 17748,28 | 17373,58 | 17354,03 | 17170,95 |
| 22.03.2025 | 441,662  | 21734,36 | 21283,81 | 21253,14 | 21031,06 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:42:59