

#126498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)

6954

5907

ВКТ-7

00207009

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2025	2,48	0,076	156,74	154,01	153,4	151,99	1,41	24	0	0	68,7	53	15,66	0,6	0,4	6,8
24.03.2025	2,661	0,078	156,13	153,27	152,59	151,17	1,42	24	0	0	71,1	54,2	16,91	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,707	0,078	160,87	157,96	157,24	155,79	1,45	24	0	0	71	54,3	16,69	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,367	0,075	145,75	143,14	142,59	141,24	1,35	24	0	0	69,6	53,5	16,07	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,297	0,074	146,36	143,78	143,26	141,87	1,39	24	0	0	68,9	53,4	15,48	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,127	0,073	132,06	129,62	129,12	127,82	1,3	24	0	0	70,4	54,5	15,91	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,486	0,076	151,53	148,81	148,18	146,81	1,37	24	0	0	70,2	53,9	16,26	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,425	0,079	150,46	147,73	147,14	145,69	1,45	24	0	0	70,3	54,4	15,91	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,449	0,075	151,14	148,43	147,82	146,42	1,4	24	0	0	70	54	16,03	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,442	0,078	150,06	147,34	146,76	145,33	1,43	24	0	0	69,9	53,8	16,08	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,631	0,078	161,61	158,78	158,04	156,63	1,41	24	0	0	70	53,8	16,14	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,6	0,085	175,61	172,66	171,86	170,29	1,57	24	0	0	68,8	54,2	14,59	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,349	0,081	157,09	154,41	153,75	152,29	1,46	24	0	0	68,9	54,2	14,72	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,457	0,076	152,92	150,17	149,61	148,18	1,43	24	0	0	69,4	53,5	15,89	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,705	0,086	166,85	163,84	163,24	161,65	1,59	24	0	0	69,4	53,4	16,03	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,483	0,078	156,21	153,45	152,87	151,41	1,46	24	0	0	68,8	53,1	15,71	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,578	0,082	164,83	161,94	161,32	159,77	1,55	24	0	0	68,8	53,4	15,45	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,601	0,081	163,17	160,3	159,66	158,16	1,5	24	0	0	69,3	53,5	15,77	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,503	0,077	151,96	149,21	148,65	147,22	1,43	24	0	0	69,8	53,5	16,29	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,161	0,074	137,92	135,4	134,96	133,54	1,42	24	0	0	69,2	53,8	15,43	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,966	0,072	128,93	126,64	126,14	124,86	1,28	24	0	0	69,7	54,7	15	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,475	0,065	117,1	115,17	114,59	113,47	1,12	24	0	0	68,9	56,6	12,28	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,244	0,055	106,59	104,94	104,29	103,31	0,98	24	0	0	69,1	57,8	11,35	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,145	0,055	108,14	106,61	105,88	104,95	0,93	24	0	0	68,3	58	10,26	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,882	0,049	98,24	96,98	96,13	95,31	0,82	24	0	0	69,4	60,8	8,62	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,548	0,037	83,72	82,88	81,86	81,3	0,56	24	0	0	70,8	64,6	6,2	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,502	0,034	78,59	77,78	76,82	76,29	0,53	24	0	0	71,1	65	6,07	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,505	0,039	86,92	86,04	85,05	84,46	0,59	24	0	0	69	63,6	5,43	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,489	0,034	83,42	82,62	81,61	81,06	0,55	24	0	0	69,7	64,2	5,54	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,514	0,04	88,37	87,49	86,47	85,86	0,61	24	0	0	69,1	63,7	5,45	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,524	0,044	91,53	90,58	89,6	88,92	0,68	24	0	0	68,9	63,6	5,33	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,523	0,041	87,17	86,26	85,22	84,6	0,62	24	0	0	70,6	65	5,62	0,6	0,4	-
Итого:	59,826	0	4247,99	4178,24	4155,72	4117,66	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,826															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2025	441,662	21734,36	21283,81	21253,14	21031,06
23.04.2025	501,488	25982,35	25462,05	25408,86	25148,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:10:07