

#15941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,431	0	105,3	104,99	103,51	103,51	0	24	0	1	67,6	44,2	0	23,49	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,47	0	106,74	106,19	104,8	104,8	0	24	0	1	68,2	44,6	0	23,55	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,553	0	111,78	111,16	109,7	109,7	0	24	0	1	68,8	45,6	0	23,23	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,315	0	100,5	100,31	98,83	98,83	0	24	0	1	67,6	44,2	0	23,42	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,203	0	91,14	90,88	89,64	89,64	0	24	0	1	67,2	42,6	0	24,56	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,373	0	101,51	101,12	99,74	99,74	0	24	0	1	67,4	43,6	0	23,78	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,782	0	133,43	132,61	130,96	130,96	0	24	0	1	66,7	45,4	0	21,22	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,906	0	138,36	137,38	135,79	135,78	0,01	24	0	1	66,6	45,2	0	21,4	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,756	0	125,49	124,68	123,15	123,15	0	24	0	1	67,3	44,9	0	22,37	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,732	0	121,51	120,7	119,25	119,25	0	24	0	1	67,3	44,4	0	22,9	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,644	0	119,96	119,21	117,74	117,74	0	24	0	1	66,6	44,1	0	22,44	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,504	0	111,94	111,49	110,07	110,07	0	24	0	1	65,8	43,1	0	22,74	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,479	0	107,76	107,24	105,88	105,88	0	24	0	1	66,7	43,3	0	23,42	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,37	0	97,51	96,98	95,77	95,77	0	24	0	1	67,5	42,7	0	24,76	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,823	0	70,41	70,66	69,46	69,46	0	24	0	1	67,5	41,2	0	26,23	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,13	0	87,78	87,5	86,28	86,28	0	24	0	1	66,8	42,1	0	24,66	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,33	0	99,53	99,13	97,81	97,81	0	24	0	1	67,2	43,4	0	23,83	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,308	0	96	95,58	94,35	94,35	0	24	0	1	67,4	42,9	0	24,46	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,377	0	94,89	94,38	93,12	93,12	0	24	0	1	68,8	43,2	0	25,52	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,389	0	100,74	100,25	98,92	98,92	0	24	0	1	68,2	44	0	24,13	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,35	0	94,72	94,39	93,04	93,04	0	24	0	1	69,4	44,1	0	25,24	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,941	0	74,83	74,93	73,69	73,69	0	24	0	1	69,1	42,7	0	26,36	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,187	0	80,49	80,74	79,3	79,3	0	24	0	1	70,2	42,7	0	27,56	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,447	0	96,35	96,5	94,9	94,9	0	24	0	1	69,1	43,3	0	25,79	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,395	0	94,41	94,57	92,97	92,97	0	24	0	1	69,4	43,7	0	25,79	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,359	0	93,09	93,41	91,78	91,78	0	24	0	1	69	43,3	0	25,69	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,057	0	76,48	77,06	75,57	75,57	0	24	0	1	69,6	42,4	0	27,22	0,6	0,4	-
20.04.2022	2,037	0	71,97	72,54	71,06	71,06	0	24	0	1	71	42,4	0	28,64	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,827	-0,003	65,77	66,73	65,15	65,24	-0,09	24	0	1	70,3	42,2	0	28,11	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,776	0	65,12	65,84	64,44	64,44	0	24	0	1	69,3	41,7	0	27,56	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,879	-0,003	70,31	71,14	69,53	69,62	-0,09	24	0	1	69,8	42,8	0	27,08	0,6	0,4	-
Итого:	72,13	0	3005,82	3000,29	2956,2	2956,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,13																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1374,622	93203,14	90805,8	91342,72	89528,23
23.04.2022	1446,752	96208,96	93806,09	94298,92	92484,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:44:34