

#15949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,76	0,013	63,61	62,4	62,28	61,91	0,37	24	0	1	68	40	0	28,02	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,035	0,024	74,38	72,75	72,8	72,19	0,61	24	0	1	68,5	40,9	0	27,61	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,208	0,027	84,74	82,95	82,97	82,28	0,69	24	0	1	67,5	41,2	0	26,27	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,804	0,062	112,06	109,38	109,7	108,37	1,33	24	0	1	68,8	43,8	0	25	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,099	0,067	127,11	124,04	124,3	122,86	1,44	24	0	1	69,8	45,4	0	24,39	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,806	0,061	112,62	109,88	110,19	108,83	1,36	24	0	1	69,5	44,6	0	24,91	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,045	0,024	75,79	74,17	74,19	73,57	0,62	24	0	1	68,2	41	0	27,21	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,852	0,022	68,35	66,96	66,98	66,47	0,51	24	0	1	67,4	40,1	0	27,33	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,496	0,041	96,29	94,11	94,25	93,3	0,95	24	0	1	68,8	42,7	0	26,04	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,775	0,052	109,8	107,22	107,48	106,28	1,2	24	0	1	68,8	43,5	0	25,34	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,103	0,064	128,02	125,01	125,27	123,81	1,46	24	0	1	69	44,8	0	24,23	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,083	0,069	126,52	123,46	123,78	122,28	1,5	24	0	1	69,3	45	0	24,35	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,825	0,054	110,74	108,12	108,34	107,14	1,2	24	0	1	69,5	43,9	0	25,58	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,783	0,053	111,14	108,56	108,8	107,57	1,23	24	0	1	68,7	43,6	0	25,07	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,924	0,024	73,55	72,1	72,05	71,45	0,6	24	0	1	67,7	41,3	0	26,36	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,738	0,013	64,14	62,9	62,8	62,38	0,42	24	0	1	67,5	40,1	0	27,41	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,959	0,02	72,62	71,17	71,14	70,62	0,52	24	0	1	68,1	40,9	0	27,22	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,112	0,033	82,98	81,2	81,27	80,51	0,76	24	0	1	67,3	41,7	0	25,6	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,662	0,014	64,33	63,17	63,01	62,64	0,37	24	0	1	67,1	41	0	26,11	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,607	0,012	60,47	59,45	59,24	58,96	0,28	24	0	1	67,2	40,2	0	26,97	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,72	0,013	60,29	59,05	59,02	58,63	0,39	24	0	1	69,2	40,3	0	28,88	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,587	0,006	55,32	54,42	54,11	53,92	0,19	24	0	1	69,7	40,5	0	29,22	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,743	0,017	62,85	61,6	61,52	61,09	0,43	24	0	1	68,5	40,4	0	28,07	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,189	0,025	81,78	80,1	80,03	79,39	0,64	24	0	1	68,7	41,8	0	26,99	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,096	0,029	75,27	73,56	73,66	72,94	0,72	24	0	1	69,3	41,2	0	28,08	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,911	0,014	68,2	66,87	66,73	66,32	0,41	24	0	1	69	40,7	0	28,37	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,938	0,024	72,64	71,19	71,14	70,56	0,58	24	0	1	68,2	41,3	0	26,92	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,235	0,117	152,69	150,24	149,49	147,61	1,88	24	0	1	68,1	60,6	0	7,44	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,708	0,175	223,25	220,3	218,43	215,8	2,63	24	0	1	69,4	67	0	2,4	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,711	0,194	234,59	231,38	229,49	226,61	2,88	24	0	1	69,6	67,4	0	2,21	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,721	0,206	236,62	233,21	231,58	228,51	3,07	24	0	1	68,7	66,5	0	2,2	0,6	0,4	-
Итого:	63,235	0	3142,76	3080,92	3076,04	3044,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,235																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1973,448	119023,75	116250,19	116647,19	114685,07
23.04.2023	2036,683	122166,51	119331,11	119723,23	117729,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 12:21:53