

#78801#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 05.04.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207009	23.04.2024	05.04.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2363,664	2354,787	8.877

Подпись исполнителя



Аннуширова
№ 06.04.24
начисления по среднему

#78800#

Отчёт за период с 05.04.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.04.2024	-	1,981	0,001	79,45	78,61	77,77	77,72	0,05	24	0	1	69,3	43,9	0	25,42	0,6	0,4
07.04.2024	-	1,798	0	72,81	72,15	71,34	71,31	0,03	24	0	1	69,2	44	0	25,2	0,6	0,4
08.04.2024	-	1,814	0,001	73,71	73,08	72,24	72,21	0,03	24	0	1	68,8	43,8	0	25,07	0,6	0,4
09.04.2024	-	1,721	0	75,71	75,1	74,22	74,18	0,04	24	0	1	68,2	45,1	0	23,16	0,6	0,4
10.04.2024	-	0,873	-0,002	40,06	40,33	39,51	39,56	-0,05	24	0	1	68,6	46,5	0	22,13	0,6	0,4
11.04.2024	-	0,487	-0,015	28,07	28,68	27,66	28,07	-0,41	24	0	1	69	50,7	0	18,34	0,6	0,4
12.04.2024	-	0,203	-0,009	12,78	13,13	12,58	12,83	-0,25	24	0	1	68,4	51,2	0	17,26	0,6	0,4
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,7	51	0	17,68	0,6	0,4
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,2	51,1	0	17,12	0,6	0,4
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,4	50,8	0	17,53	0,6	0,4
16.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,2	50,6	0	17,51	0,6	0,4
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,1	50,5	0	17,6	0,6	0,4
18.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	67,2	46,5	0	20,74	0,6	0,4
19.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,6	44	0	24,56	0,6	0,4
20.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	68,3	44,6	0	23,74	0,6	0,4
21.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,5	44,6	0	24,9	0,6	0,4
22.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,9	45	0	24,92	0,6	0,4
23.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70	44,2	0	25,74	0,6	0,4
Итого:	-	8,877	-0,024	382,59	381,08	375,32	375,88	-0,56	432	0	-	68,7	47,12	0	21,59	0,6	0,4

Общее время работы системы

432 час.

Период нормальной работы системы

432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
05.04.2024	2354,787	143766,61	144061,91	140854,5	142154,36
23.04.2024	2363,664	144149,2	144442,99	141229,82	142530,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
