

# #15950#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,26	0,078	180,82	177,48	177,27	175,56	1,71	24	0	1	66	48,1	0	17,89	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,199	0,079	179,4	176,11	175,86	174,19	1,67	24	0	1	66,1	48,4	0	17,72	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,199	0,073	176,27	173,16	172,87	171,3	1,57	24	0	1	65,4	47,3	0	18,06	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,338	0,084	178,12	174,68	174,52	172,72	1,8	24	0	1	66,9	48,3	0	18,61	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,234	0,075	183,24	180,01	179,62	178,03	1,59	24	0	1	65,8	48,2	0	17,56	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	3,127	0,092	187,37	183,9	183,82	181,89	1,93	24	0	1	64,5	48	0	16,49	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,529	0,116	209,21	206,53	205,14	203,18	1,96	24	0	1	65,6	58,8	0	6,85	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,648	0,131	206,58	204,27	202,37	200,37	2	24	0	1	67	64,4	0	2,53	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,545	0,064	191,09	189,82	187,36	186,34	1,02	24	0	1	65,7	63,1	0	2,52	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,57	0,044	190,39	189,46	186,48	185,82	0,66	24	0	1	67,6	64,8	0	2,79	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,587	0,03	192,08	191,34	188,14	187,7	0,44	24	0	1	67,3	64,4	0	2,94	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,547	0,005	190,38	190,37	186,65	186,58	0,07	24	0	1	66,7	63,9	0	2,87	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,541	0	190,06	190,45	186,39	186,39	0	24	0	1	67,9	65,1	0	2,87	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,508	0	188,35	189,03	184,92	184,92	0	24	0	1	67,5	64,8	0	2,71	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,509	0	188,5	189,23	185,05	185,05	0	24	0	1	67,4	64,7	0	2,71	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,534	0	189,35	189,72	185,47	185,47	0	24	0	1	69,7	66,8	0	2,84	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,555	0	192,14	192,82	188,53	188,53	0	24	0	1	68,1	65,2	0	2,89	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,451	0	182,06	183,05	179,1	179,1	0	24	0	1	64,6	62,2	0	2,47	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,468	0	191,14	192,27	188,26	188,26	0	24	0	1	63,1	60,6	0	2,46	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,507	0	196,37	197,64	193,56	193,56	0	24	0	1	62,4	59,8	0	2,6	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,458	0	198,73	200,19	196,04	196,04	0	24	0	1	61,9	59,6	0	2,3	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,46	0	195,25	196,51	192,27	192,27	0	24	0	1	64	61,6	0	2,35	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,499	0	197,82	198,9	194,78	194,78	0	24	0	1	63,4	60,8	0	2,53	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,508	0	197,18	198,13	193,94	193,94	0	24	0	1	64,8	62,2	0	2,59	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,433	0	204,91	206,19	202,04	202,04	0	24	0	1	60,9	58,8	0	2,11	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,505	0	207,75	208,95	204,58	204,58	0	24	0	1	63,6	61,1	0	2,44	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,488	0	202,91	204,08	199,93	199,93	0	24	0	1	62,4	60	0	2,41	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,442	0	194,56	195,64	191,45	191,45	0	24	0	1	64,5	62,2	0	2,28	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,47	0	199,11	199,85	195,88	195,88	0	24	0	1	63,4	61,1	0	2,36	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,531	0	195,88	196,38	192,4	192,4	0	24	0	1	65,7	63	0	2,73	0,6	0,4	-
Итого:	32,65	0	5777,02	5766,16	5674,69	5658,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,65																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	651,754	33942,86	33287,73	33200,65	32882,93
23.05.2021	684,404	39719,88	39053,89	38875,34	38541,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:34:15