

#15948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,685	0,184	232,49	229,4	227,65	224,85	2,8	24	0	1	68,1	66	0	2,15	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,691	0,186	232,61	229,57	227,46	224,71	2,75	24	0	1	70,3	68,2	0	2,18	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,721	0,196	231,01	227,73	226,01	223,06	2,95	24	0	1	69,4	67,1	0	2,27	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,733	0,197	230,86	227,58	225,91	222,97	2,94	24	0	1	69,1	66,8	0	2,34	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,692	0,183	232	228,99	226,92	224,24	2,68	24	0	1	69,9	67,7	0	2,21	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,74	0,194	232,28	229,08	227,07	224,21	2,86	24	0	1	70,7	68,4	0	2,36	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,737	0,196	228,92	225,64	224,04	221,08	2,96	24	0	1	69,1	66,7	0	2,35	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,725	0,189	232,43	229,29	227,31	224,53	2,78	24	0	1	70	67,7	0	2,31	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,738	0,192	234,52	231,36	229,42	226,57	2,85	24	0	1	69,7	67,4	0	2,35	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,774	0,217	236,47	232,95	231,03	227,9	3,13	24	0	1	71,8	69,4	0	2,37	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,672	0,136	161,45	159,14	157,84	155,84	2	24	0	1	70,8	67,4	0	3,35	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,579	0,002	23,7	23,35	23,19	23,04	0,15	24	0	1	69,4	44,8	0	24,67	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,546	0,001	23,62	23,36	23,14	23,06	0,08	24	0	1	68,8	45,4	0	23,42	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,591	0,004	23,93	23,45	23,41	23,19	0,22	24	0	1	70	45,3	0	24,73	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,564	0,007	25,95	25,59	25,43	25,24	0,19	24	0	1	67,6	45,8	0	21,74	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,634	0,005	28,32	27,89	27,74	27,58	0,16	24	0	1	67,9	45,3	0	22,6	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,572	0,009	27,08	26,54	26,52	26,26	0,26	24	0	1	67,7	46,6	0	21,07	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,538	0,007	28,29	27,92	27,76	27,6	0,16	24	0	1	66,8	47,6	0	19,19	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,543	0,009	26,27	25,79	25,73	25,48	0,25	24	0	1	68	47,3	0	20,66	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,526	0,003	26,24	25,94	25,74	25,64	0,1	24	0	1	67,3	47,1	0	20,19	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,531	0,004	27,69	27,3	27,14	26,97	0,17	24	0	1	66,6	47,3	0	19,33	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,547	0,003	26,84	26,55	26,28	26,18	0,1	24	0	1	68,1	47,5	0	20,6	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,533	0,009	26,12	25,61	25,58	25,34	0,24	24	0	1	67,3	46,8	0	20,45	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,527	0,001	25,87	25,58	25,35	25,26	0,09	24	0	1	67,3	46,8	0	20,51	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,543	0,007	27,1	26,64	26,57	26,35	0,22	24	0	1	66,8	46,7	0	20,09	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,53	0,001	25,84	25,64	25,32	25,29	0,03	24	0	1	68,3	47,5	0	20,87	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,574	0,006	27,9	27,46	27,35	27,16	0,19	24	0	1	67,4	46,7	0	20,72	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,526	0,002	27,91	27,83	27,4	27,37	0,03	24	0	1	66,6	47,5	0	19,07	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,525	0,001	25,7	25,4	25,19	25,08	0,11	24	0	1	68,1	47,5	0	20,54	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,488	0,001	27,59	27,6	27,13	27,11	0,02	24	0	1	66	48,1	0	17,93	0,6	0,4	-
Итого:	18,325	0	2987	2946,17	2922,63	2889,16	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,325																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2036,683	122166,51	119331,11	119723,23	117729,87
23.05.2023	2055,008	125153,51	122277,28	122645,86	120619,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2023 7:35:38