

#130178#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: _ Уют-Сервис,ООО

Адрес: _ Садовая,7-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207009

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x07C2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	70,61	64,99	5,62	87,17	85,22	86,26	84,6	0,62	6	4	0,523	0,041	24	0	
24.04.2025	70,72	65,06	5,66	87,76	85,77	86,85	85,18	0,59	6	4	0,525	0,039	24	0	
25.04.2025	69,83	64,39	5,44	86,75	84,84	85,89	84,24	0,6	6	4	0,502	0,038	24	0	
26.04.2025	69,29	63,72	5,57	89,97	88,05	89,03	87,38	0,67	6	4	0,537	0,043	24	0	
27.04.2025	69,44	64,12	5,32	88,46	86,55	87,51	85,85	0,7	6	4	0,511	0,047	24	0	
28.04.2025	70,78	65,31	5,47	89,78	87,75	88,82	87,11	0,64	6	4	0,523	0,043	24	0	
29.04.2025	71,07	65,62	5,45	88,33	86,35	87,34	85,62	0,73	6	4	0,523	0,049	24	0	
30.04.2025	69,65	64,54	5,11	92,93	90,92	91,9	90,16	0,76	6	4	0,518	0,048	24	0	
01.05.2025	70,76	65,53	5,23	88,42	86,44	87,39	85,68	0,76	6	4	0,504	0,053	24	0	
02.05.2025	70,82	65,69	5,13	90,53	88,49	89,5	87,74	0,75	6	4	0,506	0,051	24	0	
03.05.2025	68,82	64,2	4,62	93,76	91,75	92,66	90,89	0,86	6	4	0,482	0,057	24	0	
04.05.2025	67,8	63,32	4,48	99,06	97	97,91	96,1	0,9	6	4	0,494	0,06	24	0	
05.05.2025	70,07	65,26	4,81	95,06	92,97	93,95	92,14	0,83	6	4	0,506	0,055	24	0	
06.05.2025	70,77	65,85	4,92	91,72	89,68	90,61	88,82	0,86	6	4	0,501	0,057	24	0	
07.05.2025	68,49	63,82	4,67	96,75	94,69	95,54	93,75	0,94	6	4	0,506	0,062	24	0	
08.05.2025	68,58	63,9	4,68	94,79	92,8	93,68	91,92	0,88	6	4	0,495	0,06	24	0	
09.05.2025	68,7	63,86	4,84	96,48	94,42	95,39	93,62	0,8	6	4	0,51	0,054	24	0	
10.05.2025	68,65	63,95	4,7	97,93	95,87	96,82	95,02	0,85	6	4	0,508	0,06	24	0	
11.05.2025	68,6	63,87	4,73	100,6	98,47	99,43	97,58	0,89	6	4	0,527	0,059	24	0	
12.05.2025	68,38	63,74	4,64	102,08	99,9	100,98	99,09	0,81	6	4	0,519	0,054	24	0	
13.05.2025	68,64	63,99	4,65	99,46	97,33	98,41	96,58	0,75	6	4	0,504	0,052	24	0	
14.05.2025	68,5	63,96	4,54	104,38	102,17	103,21	101,27	0,9	6	4	0,527	0,062	24	0	
15.05.2025	68,92	64,56	4,36	108,11	105,82	106,96	104,95	0,87	6	4	0,521	0,058	24	0	
16.05.2025	68,9	64,38	4,52	106,49	104,23	105,26	103,24	0,99	6	4	0,537	0,066	24	0	
17.05.2025	68,69	63,92	4,77	116,27	113,84	114,89	112,74	1,1	6	4	0,619	0,072	24	0	
18.05.2025	68,58	63,71	4,87	116,06	113,64	114,71	112,57	1,07	6	4	0,627	0,069	24	0	
19.05.2025	68,38	63,6	4,78	113,52	111,12	112,22	110,16	0,96	6	4	0,597	0,062	24	0	
20.05.2025	67,95	62,67	5,28	78,6	76,97	77,74	76,31	0,66	6	4	0,453	0,044	24	0	*
21.05.2025	68,19	64,56	3,63	133,32	130,52	131,88	129,35	1,17	6	4	0,555	0,076	24	0	
22.05.2025	68,04	64,39	3,65	131,54	128,83	130,13	127,68	1,15	6	4	0,549	0,077	24	0	
23.05.2025	68,27	64,67	3,6	130,85	128,12	129,4	126,94	1,18	6	4	0,543	0,078	24	0	
Итого:				3096,9	3030,52	3062,2	3004,28	26,24			16,252	1,746	744	0	
Средние:	69,19	64,35	4,83						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	25895,18	25323,64	25375,79	25064,12	259,52	500,965	13,126	4977	0
23/05/2524:00	28992,11	28354,16	28438,06	28068,4	285,76	517,217	14,872	5721	0
Итого:	3096,93	3030,52	3062,27	3004,28	26,24	16,252	1,746	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5805ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

