

#82308#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 25.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954

Заводской номер счётчика 00207009	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 25.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2384,24	2364,451	19.789

Подпись исполнителя



#82307#

Отчёт за период с 25.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 5907
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207009
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
26.04.2024	7,8	1,933	0,002	76,14	75,38	74,61	74,53	0,08	24	0	0	69,5	43,6	0	25,86	0,6	0,4
27.04.2024	12,1	1,484	0	58,96	58,76	57,9	57,89	0,01	24	0	0	68,7	43,1	0	25,6	0,6	0,4
28.04.2024	14,6	1,373	0	56,81	56,69	55,85	55,85	0	24	0	0	68,4	43,8	0	24,6	0,6	0,4
29.04.2024	16,9	1,555	0	63,99	63,71	62,82	62,82	0	24	0	0	68,6	43,9	0	24,74	0,6	0,4
30.04.2024	16,1	1,416	0	63,18	62,96	62,07	62,07	0	24	0	0	67,5	44,7	0	22,79	0,6	0,4
01.05.2024	-	1,371	-0,001	62,52	62,33	61,41	61,46	-0,05	24	0	1	67,4	45,1	0	22,31	0,6	0,4
02.05.2024	-	0,729	-0,007	34,67	35,21	34,22	34,42	-0,2	24	0	1	69,3	47,7	0	21,59	0,6	0,4
03.05.2024	-	0,495	-0,007	28,9	29,54	28,57	28,8	-0,23	24	0	1	69,2	51,4	0	17,7	0,6	0,4
04.05.2024	-	0,481	-0,009	29,91	30,53	29,5	29,78	-0,28	24	0	1	68,4	51,7	0	16,71	0,6	0,4
05.05.2024	-	0,481	-0,011	28,29	28,86	27,86	28,19	-0,33	24	0	1	69,5	51,8	0	17,79	0,6	0,4
06.05.2024	-	0,493	-0,013	29,68	30,29	29,27	29,63	-0,36	24	0	1	69	51,5	0	17,47	0,6	0,4
07.05.2024	-	0,462	-0,013	26,77	27,4	26,42	26,78	-0,36	24	0	1	69,6	51,4	0	18,16	0,6	0,4
08.05.2024	-	0,49	-0,007	31,04	31,59	30,65	30,88	-0,23	24	0	1	67,7	51,3	0	16,35	0,6	0,4
09.05.2024	-	0,463	-0,008	26,53	27,08	26,21	26,47	-0,26	24	0	1	69,4	51,2	0	18,15	0,6	0,4
10.05.2024	-	0,427	-0,017	25,48	26,1	25,09	25,56	-0,47	24	0	1	69,4	51,4	0	17,96	0,6	0,4
11.05.2024	-	0,484	-0,01	28,37	28,96	27,96	28,24	-0,28	24	0	1	68,9	51	0	17,83	0,6	0,4
12.05.2024	-	0,522	-0,009	30,32	30,82	29,89	30,16	-0,27	24	0	1	68,5	50,6	0	17,86	0,6	0,4
13.05.2024	-	0,534	-0,005	30,19	30,66	29,81	29,95	-0,14	24	0	1	68,7	50,6	0	18,06	0,6	0,4
14.05.2024	-	0,476	-0,009	25,7	26,29	25,37	25,66	-0,29	24	0	1	70,1	50,8	0	19,33	0,6	0,4
15.05.2024	-	0,471	-0,012	29,52	30,07	29,07	29,47	-0,4	24	0	1	68	51,1	0	16,85	0,6	0,4
16.05.2024	-	0,475	-0,011	32,61	33,19	32,18	32,5	-0,32	24	0	1	66,6	51,4	0	15,23	0,6	0,4
17.05.2024	-	0,476	-0,01	32,1	32,64	31,64	31,93	-0,29	24	0	1	66,9	51,4	0	15,48	0,6	0,4
18.05.2024	-	0,479	-0,005	37,85	38,34	37,37	37,51	-0,14	24	0	1	64,7	51,8	0	12,93	0,6	0,4
19.05.2024	-	0,473	-0,011	31,38	31,96	30,94	31,29	-0,35	24	0	1	67	51,2	0	15,84	0,6	0,4
20.05.2024	-	0,451	-0,012	35,14	35,73	34,65	35,01	-0,36	24	0	1	65,2	51,7	0	13,53	0,6	0,4
21.05.2024	-	0,426	-0,009	34,89	35,43	34,43	34,7	-0,27	24	0	1	64,5	51,7	0	12,81	0,6	0,4
22.05.2024	-	0,427	-0,009	28,49	29,12	28,15	28,43	-0,28	24	0	1	67,2	51,5	0	15,64	0,6	0,4
23.05.2024	-	0,442	-0,013	32,74	33,34	32,28	32,65	-0,37	24	0	1	65,6	51,4	0	14,26	0,6	0,4
Итого:	11,6	19,789	-0,216	1052,17	1062,98	1036,19	1042,63	-6,44	672	0	-	67,98	49,64	0	18,34	0,6	0,4

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
25.04.2024	2364,451	144178,3	144471,72	141258,29	142558,67
23.05.2024	2384,24	145230,47	145534,7	142294,48	143601,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
