

#88436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,421	-0,018	30,1	30,75	29,64	30,15	-0,51	24	0	1	66,6	51,5	15,12	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,424	-0,009	34,71	35,34	34,3	34,57	-0,27	24	0	1	64,7	51,9	12,79	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,415	-0,017	27,48	28,16	27,08	27,57	-0,49	24	0	1	67,6	51,2	16,36	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,404	-0,015	34,72	35,34	34,22	34,69	-0,47	24	0	1	63,8	51,3	12,48	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,402	-0,016	29,24	29,92	28,83	29,32	-0,49	24	0	1	66,7	51,8	14,97	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,394	-0,011	31,8	32,47	31,39	31,79	-0,4	24	0	1	64,8	51,7	13,15	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,406	-0,016	29,95	30,69	29,57	30,05	-0,48	24	0	1	66,1	51,6	14,48	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,365	-0,016	28,64	29,41	28,29	28,79	-0,5	24	0	1	65,2	51,4	13,79	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,393	-0,02	25,23	26	24,89	25,5	-0,61	24	0	1	67,8	50,7	17,13	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,402	-0,018	27,4	28,23	27,08	27,64	-0,56	24	0	1	66,4	50,5	15,86	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,363	-0,032	22,37	23,25	21,97	22,9	-0,93	24	0	1	69,1	50,4	18,69	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,39	-0,019	24,5	25,34	24,21	24,85	-0,64	24	0	1	67,9	50,5	17,43	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,414	-0,023	24,66	25,52	24,37	24,96	-0,59	24	0	1	69,2	50,9	18,24	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,364	-0,026	24,81	25,72	24,48	25,22	-0,74	24	0	1	67,6	51,2	16,39	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,36	-0,03	25,48	26,42	25,13	25,96	-0,83	24	0	1	67,4	51,4	15,97	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,381	-0,027	25,55	26,43	25,2	25,94	-0,74	24	0	1	68	51,4	16,68	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,401	-0,026	28,21	29,09	27,8	28,52	-0,72	24	0	1	67,6	51,8	15,74	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,409	-0,011	40,01	40,73	39,58	39,87	-0,29	24	0	1	62,8	52,1	10,7	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,354	-0,034	23,51	24,48	23,12	24,1	-0,98	24	0	1	68,7	51,3	17,38	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,4	-0,032	24,64	25,53	24,18	25,09	-0,91	24	0	1	70	51,6	18,46	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,378	-0,035	22,46	23,37	22,04	23,01	-0,97	24	0	1	71,3	51,8	19,47	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,397	-0,027	25,96	26,87	25,61	26,34	-0,73	24	0	1	68,4	51,5	16,91	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,403	-0,029	26,62	27,55	26,2	27,01	-0,81	24	0	1	68,3	51,5	16,84	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,384	-0,03	25,61	26,54	25,2	26,02	-0,82	24	0	1	68,8	52	16,88	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,396	-0,027	26,02	26,86	25,57	26,38	-0,81	24	0	1	68,9	51,8	17,07	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,345	-0,036	21,3	22,26	20,9	21,89	-0,99	24	0	1	70,9	51,9	18,98	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,349	-0,033	22,75	23,73	22,35	23,34	-0,99	24	0	1	69,5	51,6	17,85	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,363	-0,034	24,9	25,87	24,48	25,44	-0,96	24	0	1	68,4	51,6	16,8	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,381	-0,034	23,97	24,89	23,54	24,46	-0,92	24	0	1	69,9	51,8	18,13	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,336	-0,036	21,27	22,26	20,89	21,92	-1,03	24	0	1	70,5	51,9	18,61	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,366	-0,036	23,99	24,96	23,56	24,53	-0,97	24	0	1	69,4	51,8	17,55	0,6	0,4	-
Итого:	11,96	0	827,86	853,98	815,67	837,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,96															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	2384,24	145230,47	145534,7	142294,48	143601,3
23.06.2024	2396,2	146058,33	146388,68	143110,15	144439,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 14:53:40