

#133371#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 08.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954

Заводской номер счётчика 00207009	Показания прибора, Гкал 08.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	525,262	517,217	8.045

+ газар 15.58 Гкал

Подпись исполнителя



#132477#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 08.06.2025.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEnr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,51	0,073	130,91	129,55	128,16	127,09	1,07	24	0	0	68,3	64,9	3,41	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,508	0,075	131,15	129,77	128,4	127,28	1,12	24	0	0	68,2	64,9	3,32	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,525	0,07	131,45	130,09	128,56	127,49	1,07	24	0	0	69,7	66,2	3,5	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,53	0,068	132,08	130,77	128,98	127,97	1,01	24	0	0	72,2	68,7	3,53	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,487	0,075	128,7	127,34	125,72	124,61	1,11	24	0	0	72	68,8	3,24	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,479	0,073	125,21	123,89	122,38	121,3	1,08	24	0	0	71,3	68	3,28	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,487	0,075	125,39	124,04	122,51	121,4	1,11	24	0	0	71,9	68,6	3,31	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,459	0,058	123,86	122,76	121,05	120,19	0,86	24	0	0	71,1	67,8	3,29	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,489	0,061	124,43	123,29	121,57	120,68	0,89	24	0	0	71,6	68,1	3,48	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,507	0,07	124,57	123,28	121,7	120,65	1,05	24	0	0	72	68,5	3,51	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,18	0,025	50,98	50,5	49,81	49,43	0,38	24	0	1	72	68,9	3,08	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,179	0,029	31,51	30,98	30,79	30,35	0,44	24	0	1	71,9	67,1	4,79	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,503	0,101	99,11	97,32	96,86	95,32	1,54	24	0	0	71,4	67,4	4,06	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,592	0,106	134,3	132,43	131,23	129,68	1,55	24	0	0	71,6	68	3,66	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,536	0,075	134,01	132,66	130,95	129,86	1,09	24	0	0	71,6	68,2	3,46	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,547	0,065	134,18	132,96	131,11	130,14	0,97	24	0	0	72,1	68,5	3,61	0,6	0,4
Итого:	-	7,518	1,099	1861,84	1841,63	1819,78	1803,44	16,34	384	0	-	71,18	67,66	3,53	0,6	0,4

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	517,217	28992,11	28438,06	28354,16	28068,4
08.06.2025	525,262	30987,12	30411,69	30304,06	30001,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения