

#90708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,407	-0,028	26,33	27,26	25,94	26,72	-0,78	24	0	1	69	51,8	17,22	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,388	-0,028	26,04	26,94	25,62	26,4	-0,78	24	0	1	68,7	52	16,73	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,359	-0,034	25,25	26,21	24,81	25,75	-0,94	24	0	1	68,6	52,1	16,51	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,325	-0,037	22,57	23,58	22,15	23,24	-1,09	24	0	1	69,3	52,1	17,16	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,331	-0,035	24,05	25,03	23,65	24,58	-0,93	24	0	1	68,3	52,3	15,98	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,323	-0,039	19,32	20,31	18,89	20,03	-1,14	24	0	1	72,1	51,9	20,23	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,372	-0,026	24,39	25,3	24,05	24,81	-0,76	24	0	1	69,3	52,2	17,18	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,339	-0,034	23,19	24,16	22,77	23,75	-0,98	24	0	1	68,8	51,6	17,2	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,349	-0,031	25,68	26,68	25,3	26,18	-0,88	24	0	1	67,6	52,1	15,52	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,32	-0,045	22,81	23,85	22,34	23,56	-1,22	24	0	1	69,1	52	17,11	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,373	-0,029	27,17	28,08	26,75	27,54	-0,79	24	0	1	67,5	52	15,56	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,345	-0,032	24,41	25,39	24,03	24,96	-0,93	24	0	1	68,3	52	16,37	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,327	-0,041	21,19	22,18	20,76	21,89	-1,13	24	0	1	70,2	51,7	18,5	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,374	-0,032	23,42	24,37	23,06	23,92	-0,86	24	0	1	69,7	51,6	18,14	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,383	-0,025	25,84	26,73	25,47	26,2	-0,73	24	0	1	68,2	51,7	16,51	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,358	-0,028	25,35	26,26	24,98	25,75	-0,77	24	0	1	67,7	51,8	15,9	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,367	-0,014	31,22	32,09	30,9	31,28	-0,38	24	0	1	65,1	52,6	12,51	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,323	-0,031	26,34	27,33	25,97	26,8	-0,83	24	0	1	66,3	52,3	13,97	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,297	-0,04	21,54	22,58	21,14	22,24	-1,1	24	0	1	68,8	51,9	16,89	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,314	-0,042	22,16	23,21	21,73	22,92	-1,19	24	0	1	68,9	51,6	17,28	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,378	-0,032	25,06	26,04	24,65	25,55	-0,9	24	0	1	68,3	51,1	17,18	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,3	-0,046	23,05	24,07	22,58	23,78	-1,2	24	0	1	67,9	51,9	15,95	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,295	-0,039	22,75	23,74	22,34	23,39	-1,05	24	0	1	67,7	52	15,7	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,311	-0,036	25,54	26,51	25,12	26,04	-0,92	24	0	1	66,4	52,1	14,25	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,279	-0,043	20,61	21,63	20,18	21,33	-1,15	24	0	1	68,9	52,2	16,77	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,312	-0,039	19,66	20,63	19,23	20,31	-1,08	24	0	1	71,4	52,2	19,17	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,32	-0,028	21,27	22,27	20,97	21,84	-0,87	24	0	1	69,1	51,8	17,38	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,344	-0,028	24,58	25,54	24,25	25,08	-0,83	24	0	1	67,9	52	15,93	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,318	-0,038	23,11	24,1	22,68	23,73	-1,05	24	0	1	68,5	52,1	16,42	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,293	-0,034	23,79	24,78	23,39	24,38	-0,99	24	0	1	67,1	52,5	14,64	0,6	0,4	-
Итого:	10,124	0	717,69	746,85	705,7	733,95	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,124															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2396,2	146058,33	146388,68	143110,15	144439,12
23.07.2024	2406,324	146776,02	147135,53	143815,85	145173,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 11:25:53