

#15938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,439	0,001	28,58	28,45	28,07	28,03	0,04	24	0	1	64,8	49,2	0	15,58	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,446	0,004	38,67	38,66	38,07	38,02	0,05	24	0	1	61,8	50,1	0	11,64	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,449	0,001	32,11	32,02	31,57	31,5	0,07	24	0	1	63,8	49,6	0	14,12	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,476	0,001	33,22	33,2	32,63	32,62	0,01	24	0	1	64,2	49,6	0	14,61	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,486	0	33,77	33,76	33,22	33,19	0,03	24	0	1	64,2	49,6	0	14,6	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,448	0,004	31,66	31,6	31,13	31,07	0,06	24	0	1	64,2	50	0	14,29	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,434	0,001	31,66	31,77	31,12	31,22	-0,1	24	0	1	64	49,9	0	14,13	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,438	0,005	34,99	34,86	34,38	34,31	0,07	24	0	1	62,7	50	0	12,67	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,453	0,002	27,64	27,83	27,26	27,27	-0,01	24	0	1	66,5	49,9	0	16,63	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,467	0,004	35,43	35,37	34,86	34,79	0,07	24	0	1	63,5	50,2	0	13,31	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,104	0,011	31,76	31,48	31,42	31,18	0,24	24	0	1	48,6	45,6	0	2,91	0,6	0,4	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,3	27,7	0	-0,39	0,6	0,4	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,9	25,6	0	0,3	0,6	0,4	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,1	24,9	0	0,17	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,016	0,007	67,13	66,82	66,99	66,66	0,33	24	0	1	24,5	24,4	0	0,08	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,323	0,007	63,11	62,86	62,74	62,45	0,29	24	0	1	35,2	30,2	0	5,02	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,444	0	20,41	20,58	20,05	20,14	-0,09	24	0	1	69,4	47,1	0	22,38	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,435	-0,001	25,33	25,49	24,97	25	-0,03	24	0	1	65,3	47,9	0	17,46	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,393	0	30,74	30,79	30,26	30,26	0	24	0	1	62,4	49,4	0	13,01	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,42	-0,002	24,08	24,39	23,75	23,86	-0,11	24	0	1	65,7	47,9	0	17,8	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,371	-0,001	21,26	21,55	20,99	21,06	-0,07	24	0	1	65,6	47,6	0	17,93	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,418	0	27,68	27,83	27,3	27,3	0	24	0	1	63,6	48,2	0	15,41	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,414	-0,001	19,85	20,14	19,56	19,63	-0,07	24	0	1	69,3	48	0	21,3	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,393	0,001	23,45	23,52	23,07	23,05	0,02	24	0	1	65,8	48,9	0	16,92	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,378	0	21,37	21,51	21,01	21,06	-0,05	24	0	1	66,8	48,7	0	18,03	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,373	-0,002	23,75	24,14	23,46	23,6	-0,14	24	0	1	64,8	48,5	0	16,24	0,6	0,4	-
19.08.2022	0,359	-0,002	22,98	23,24	22,66	22,76	-0,1	24	0	1	65,4	49,3	0	16,03	0,6	0,4	-
20.08.2022	0,352	0,002	26,29	26,35	25,87	25,84	0,03	24	0	1	64	50,4	0	13,51	0,6	0,4	-
21.08.2022	0,375	0	22,21	22,35	21,87	21,87	0	24	0	1	65,6	48,5	0	17,13	0,6	0,4	-
22.08.2022	0,366	-0,001	23,77	24,14	23,47	23,59	-0,12	24	0	1	65,3	49,3	0	15,94	0,6	0,4	-
23.08.2022	0,385	0	25,09	25,37	24,78	24,84	-0,06	24	0	1	64,4	48,7	0	15,7	0,6	0,4	-
Итого:	10,855	0	847,99	850,07	836,53	836,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,855																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1488,153	98719,57	96385,42	96767,56	95025,28
23.08.2022	1499,008	99567,56	97235,49	97604,09	95861,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 17:01:08