

#28815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,444	0	21,53	21,71	21,22	21,25	-0,03	24	0	1	68,9	47,8	0	21,06	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,456	-0,001	22,09	22,38	21,77	21,9	-0,13	24	0	1	69	47,8	0	21,2	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,408	-0,004	21,35	21,66	21	21,2	-0,2	24	0	1	68,9	49,1	0	19,82	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,422	0	21,88	21,91	21,48	21,48	0	24	0	1	68,8	49,2	0	19,59	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,435	0,001	22,55	22,49	22,12	22,1	0,02	24	0	1	69,4	49,8	0	19,6	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,448	0	23,35	23,5	23,01	23,01	0	24	0	1	68,9	49,5	0	19,42	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,432	0	22,37	22,66	22,13	22,13	0	24	0	1	68,2	48,8	0	19,48	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,43	-0,005	22,49	22,71	22,1	22,27	-0,17	24	0	1	68,8	49	0	19,84	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,49	-0,001	24,58	24,55	24,14	24,16	-0,02	24	0	1	67,6	47,2	0	20,33	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,121	0,013	29,66	29,33	29,32	29,04	0,28	24	0	1	49,9	46,2	0	3,68	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,4	29,3	0	-1,88	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,2	26	0	0,28	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	25,1	0	0,09	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	24,8	0	0,05	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,6	24,6	0	0,08	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	23,6	0	-0,01	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	23	0	-0,63	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	22,5	0	-1,13	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	22,4	0	-0,84	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	22,4	0	-0,56	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,5	0	0,19	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,001	0,001	10,7	10,65	10,68	10,63	0,05	24	0	1	21,9	21,9	0	-0,05	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,286	0,005	36,07	35,85	35,76	35,56	0,2	24	0	1	41,6	33,7	0	7,86	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,422	0,001	22,91	22,98	22,52	22,53	-0,01	24	0	1	67,5	48,7	0	18,76	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,45	0	21,96	22,24	21,68	21,71	-0,03	24	0	1	67,7	47	0	20,71	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,406	-0,001	20,78	20,9	20,4	20,44	-0,04	24	0	1	68,3	48,3	0	20,04	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,404	-0,001	19,38	19,62	19,07	19,14	-0,07	24	0	1	69,9	48,5	0	21,4	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,457	-0,002	22,21	22,56	21,92	22,06	-0,14	24	0	1	68,9	47,7	0	21,22	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,388	0	19,28	19,37	18,95	19	-0,05	24	0	1	69,6	49	0	20,52	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,403	0,001	22,18	22,18	21,77	21,75	0,02	24	0	1	68,4	49,9	0	18,46	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,4	-0,001	24,8	24,96	24,4	24,45	-0,05	24	0	1	67,6	51	0	16,55	0,6	0,4	-
Итого:	7,703	0	452,12	454,21	445,44	445,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,703																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2081,957	126509,05	123642,62	123979,82	121956,06
23.08.2023	2089,66	126961,17	124096,83	124425,26	122401,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 13:41:39