

#92932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,311	-0,037	24,56	25,57	24,13	25,2	-1,07	24	0	1	67,4	52,2	15,21	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,328	-0,035	23,34	24,34	22,97	23,93	-0,96	24	0	1	68,4	52	16,4	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,313	-0,033	26,13	27,11	25,72	26,64	-0,92	24	0	1	66,2	52,2	13,99	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,33	-0,036	21,81	22,82	21,42	22,44	-1,02	24	0	1	69,8	52	17,86	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,342	-0,031	25,99	26,89	25,57	26,44	-0,87	24	0	1	67,5	52,4	15,08	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,34	-0,032	27,92	28,89	27,51	28,41	-0,9	24	0	1	65,8	51,7	14,07	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,4	-0,024	26,96	27,87	26,59	27,26	-0,67	24	0	1	67,3	50,9	16,34	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,021	-0,002	3,67	3,72	3,62	3,65	-0,03	24	0	1	59,8	53,3	6,54	0,6	0,4	-
01.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,5	26,5	0,98	0,6	0,4	-
02.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	25,2	-0,23	0,6	0,4	-
03.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	24,4	-0,04	0,6	0,4	-
04.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	24,3	0,2	0,6	0,4	-
05.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	23,6	0,35	0,6	0,4	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	23,2	0,38	0,6	0,4	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,5	23,1	0,39	0,6	0,4	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,5	23,3	0,18	0,6	0,4	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	23	0,37	0,6	0,4	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,5	0,56	0,6	0,4	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,2	0,56	0,6	0,4	-
12.08.2024	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	22,6	21,6	0,94	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,233	0	63,48	63,49	62,95	62,92	0,03	24	0	1	43	39,4	3,66	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,371	-0,035	23,91	24,86	23,46	24,51	-1,05	24	0	1	68,5	50,4	18,09	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,353	-0,036	24,88	25,84	24,46	25,45	-0,99	24	0	1	67,6	51,1	16,51	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,343	-0,036	22,03	23,01	21,64	22,66	-1,02	24	0	1	69,2	51	18,22	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,335	-0,037	20,56	21,51	20,15	21,2	-1,05	24	0	1	70,4	51,2	19,18	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,352	-0,034	22,43	23,38	22,07	23	-0,93	24	0	1	69,4	51,3	18,1	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,352	-0,035	23,02	23,92	22,62	23,57	-0,95	24	0	1	68,6	51	17,61	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,343	-0,034	21,39	22,31	20,99	21,97	-0,98	24	0	1	69,8	51	18,77	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,354	-0,028	20,7	21,54	20,33	21,2	-0,87	24	0	1	70,7	51,1	19,56	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,371	-0,027	23,11	23,99	22,78	23,54	-0,76	24	0	1	68,4	50,5	17,97	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,353	-0,032	23,06	23,91	22,63	23,58	-0,95	24	0	1	68,2	50,6	17,65	0,6	0,4	-
Итого:	6,145	0	468,96	484,97	461,62	477,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,145															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2406,324	146776,02	147135,53	143815,85	145173,07
23.08.2024	2412,469	147244,98	147620,5	144277,47	145650,64

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 10:51:51