

# #15954#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,484	0,004	160,36	160,64	157,77	157,7	0,07	24	0	1	62,4	59,3	0	3,02	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,53	0,049	175,7	174,62	172,36	171,57	0,79	24	0	1	64,4	61,7	0	2,74	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,582	0,094	175,88	174,08	172,42	170,92	1,5	24	0	1	66	63,2	0	2,79	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,586	0,089	175,76	174,01	172,5	171,02	1,48	24	0	1	63,8	61	0	2,83	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,622	0,094	176,74	174,94	173,23	171,73	1,5	24	0	1	66,2	63,2	0	2,99	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,6	0,098	177,71	175,8	174,19	172,62	1,57	24	0	1	65,7	62,9	0	2,84	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,587	0,081	176,92	175,32	173,4	172,09	1,31	24	0	1	66,4	63,5	0	2,87	0,6	0,4	-
Итого:	3,991	0	1219,07	1209,41	1195,87	1187,65	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,991																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	738,433	59570,47	58739,51	58356,65	57877,3
30.09.2021	742,424	60789,54	59948,92	59552,52	59064,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:45:07