

# #15960#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,483	-0,002	23,92	24,22	23,61	23,74	-0,13	24	0	1	67,4	46,8	0	20,63	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,514	0	26,64	26,63	26,16	26,16	0	24	0	1	67,5	47,9	0	19,67	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,494	0	21,4	21,58	21,04	21,07	-0,03	24	0	1	70,5	47	0	23,53	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,5	0	28,82	28,92	28,34	28,4	-0,06	24	0	1	65,3	47,6	0	17,69	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,519	0,001	32,62	32,62	32,14	32,11	0,03	24	0	1	63,1	47	0	16,13	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,543	-0,001	26,29	26,45	25,89	25,92	-0,03	24	0	1	67,3	46,2	0	21,08	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,489	0	20,99	21,04	20,64	20,62	0,02	24	0	1	70,6	46,9	0	23,67	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,362	-0,005	19,16	19,52	18,85	19,15	-0,3	24	0	1	68,8	48,9	0	19,86	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,538	0,001	25,92	25,88	25,45	25,45	0	24	0	1	68,4	47,2	0	21,2	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,53	0,001	33,02	33,06	32,47	32,51	-0,04	24	0	1	64	47,6	0	16,42	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,877	0,021	43,43	42,61	42,66	42,11	0,55	24	0	1	64,1	44,1	0	19,96	0,6	0,4	-
Итого:	5,849	0	302,21	302,53	297,25	297,24	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,849																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1512,345	100281,13	97955,34	98307,44	96566,08
04.10.2022	1518,194	100583,34	98257,87	98604,69	96863,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:41:17