

#35260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,467	0	21,96	22,06	21,62	21,62	0	24	0	1	68,5	46,9	0	21,6	0,6	0,4	-
25.09.2023	0,471	0	22,62	22,73	22,27	22,26	0,01	24	0	1	68,1	47	0	21,12	0,6	0,4	-
26.09.2023	0,467	0	21,83	22,19	21,58	21,64	-0,06	24	0	1	69,1	47,3	0	21,84	0,6	0,4	-
27.09.2023	0,435	0	19,26	19,48	18,96	19,02	-0,06	24	0	1	70,5	47,5	0	23,03	0,6	0,4	-
28.09.2023	0,441	0	19,58	19,68	19,23	19,23	0	24	0	1	70,4	47,5	0	22,84	0,6	0,4	-
29.09.2023	0,431	0	20,32	20,46	19,97	19,97	0	24	0	1	69,8	48,3	0	21,52	0,6	0,4	-
30.09.2023	0,434	-0,002	21,67	21,97	21,34	21,48	-0,14	24	0	1	68,8	48,1	0	20,7	0,6	0,4	-
01.10.2023	0,453	0	22,99	23,1	22,63	22,66	-0,03	24	0	1	68	47,8	0	20,18	0,6	0,4	-
02.10.2023	0,454	0	24,02	24,11	23,65	23,64	0,01	24	0	1	67,2	48	0	19,21	0,6	0,4	-
03.10.2023	0,429	-0,006	22,43	22,82	22,11	22,34	-0,23	24	0	1	67,8	47,9	0	19,86	0,6	0,4	-
04.10.2023	0,447	0	22,36	22,48	22,02	22	0,02	24	0	1	68	47,7	0	20,27	0,6	0,4	-
05.10.2023	0,226	-0,211	21,99	25,6	21,69	25,02	-3,33	24	0	1	68,8	50,8	0	18,04	0,6	0,4	-
06.10.2023	0,425	-0,003	20,62	20,9	20,29	20,44	-0,15	24	0	1	69,1	47,8	0	21,21	0,6	0,4	-
07.10.2023	0,448	-0,001	22,93	23,1	22,59	22,63	-0,04	24	0	1	67,8	47,8	0	19,96	0,6	0,4	-
08.10.2023	0,518	0	25,78	25,87	25,36	25,36	0	24	0	1	67,4	47	0	20,46	0,6	0,4	-
09.10.2023	0,496	-0,003	23,41	23,69	23,07	23,19	-0,12	24	0	1	68,7	47	0	21,67	0,6	0,4	-
10.10.2023	0,481	0	23,2	23,3	22,84	22,84	0	24	0	1	68	47	0	20,97	0,6	0,4	-
11.10.2023	0,481	-0,002	25,78	25,94	25,4	25,48	-0,08	24	0	1	66,7	47,6	0	19,1	0,6	0,4	-
12.10.2023	0,908	0,011	35,49	34,91	34,77	34,47	0,3	24	0	1	69,1	43,4	0	25,78	0,6	0,4	-
13.10.2023	1,338	0,021	47,81	46,68	46,81	46,26	0,55	24	0	1	68,7	40,7	0	28,05	0,6	0,4	-
14.10.2023	1,151	0,004	41,83	41,33	40,99	40,85	0,14	24	0	1	68,3	40,4	0	27,97	0,6	0,4	-
15.10.2023	1,756	0,02	62,57	61,21	61,23	60,71	0,52	24	0	1	69,7	41,4	0	28,34	0,6	0,4	-
16.10.2023	2,123	0,031	77,63	75,86	75,96	75,21	0,75	24	0	1	69,8	42,3	0	27,54	0,6	0,4	-
17.10.2023	1,995	0,032	72,86	71,16	71,29	70,54	0,75	24	0	1	69,7	42,2	0	27,54	0,6	0,4	-
18.10.2023	1,872	0,02	69,2	67,77	67,73	67,23	0,5	24	0	1	68,7	41,3	0	27,34	0,6	0,4	-
19.10.2023	2,34	0,044	89,63	87,51	87,67	86,7	0,97	24	0	1	69,6	43,4	0	26,2	0,6	0,4	-
20.10.2023	2,606	0,051	96	93,51	93,78	92,61	1,17	24	0	1	71,7	44,4	0	27,24	0,6	0,4	-
21.10.2023	2,368	0,038	87,25	85,2	85,29	84,41	0,88	24	0	1	71	43,7	0	27,31	0,6	0,4	-
22.10.2023	1,903	0,018	65,29	63,87	63,81	63,35	0,46	24	0	1	71,5	41,9	0	29,56	0,6	0,4	-
23.10.2023	1,782	0,011	63,44	62,2	62,06	61,72	0,34	24	0	1	69,9	41,4	0	28,44	0,6	0,4	-
Итого:	30,146	0	1211,75	1200,69	1188,01	1184,88	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,146																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	2102,678	127658,05	124799,36	125111,79	123089,57
23.10.2023	2132,824	128869,8	126000,05	126299,8	124274,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2023 15:36:32