

#98139#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 25.10.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Абонентский номер 6954

Заводской номер счётчика 00207009	Показания прибора, Гкал 25.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	35,585	1,609	33.976

Подпись исполнителя _____



#98140#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 25.10.2024.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 5907
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207009
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0,458	0,004	23,11	22,9	22,65	22,57	0,08	24	0	0	69,5	49,3	20,15	0,6	0,4
02.10.2024	-	0,493	0,003	24,83	24,6	24,32	24,23	0,09	24	0	0	68,5	48,4	20,06	0,6	0,4
03.10.2024	-	0,477	0,002	25,9	25,72	25,44	25,35	0,09	24	0	0	66,6	48	18,56	0,6	0,4
04.10.2024	-	0,489	0,004	24,42	24,13	23,91	23,8	0,11	24	0	0	68,9	48,7	20,21	0,6	0,4
05.10.2024	-	0,489	0,003	23,83	23,56	23,34	23,23	0,11	24	0	0	68,8	48,1	20,64	0,6	0,4
06.10.2024	-	0,552	0,001	27,51	27,31	26,98	26,9	0,08	24	0	0	67,7	47,5	20,23	0,6	0,4
07.10.2024	-	0,502	0,001	26,4	26,11	25,88	25,79	0,09	24	0	0	67,7	48,6	19,14	0,6	0,4
08.10.2024	-	0,847	0,023	39,69	38,76	38,94	38,37	0,57	24	0	0	65,9	44,8	21,07	0,6	0,4
09.10.2024	-	1,271	0,021	46,26	45,13	45,28	44,77	0,51	24	0	0	68,9	41,3	27,57	0,6	0,4
10.10.2024	-	1,143	0,012	45,38	44,52	44,48	44,15	0,33	24	0	0	67,3	41,9	25,42	0,6	0,4
11.10.2024	-	1,454	0,016	51,32	50,23	50,2	49,8	0,4	24	0	0	69,4	40,8	28,65	0,6	0,4
12.10.2024	-	1,801	0,02	65,04	63,57	63,6	63,08	0,52	24	0	0	70,2	42,2	27,99	0,6	0,4
13.10.2024	-	1,984	0,025	70,97	69,25	69,33	68,64	0,69	24	0	0	71	42,8	28,19	0,6	0,4
14.10.2024	-	1,694	0,022	61,66	60,23	60,29	59,73	0,56	24	0	0	70	42,3	27,71	0,6	0,4
15.10.2024	-	1,771	0,026	64,56	63,1	63,18	62,55	0,63	24	0	0	69,5	41,9	27,6	0,6	0,4
16.10.2024	-	2,092	0,033	77,98	76,16	76,25	75,48	0,77	24	0	0	70,6	43,6	26,99	0,6	0,4
17.10.2024	-	2,014	0,032	78,1	76,34	76,43	75,65	0,78	24	0	0	69,3	43,4	25,88	0,6	0,4
18.10.2024	-	1,943	0,03	77,35	75,66	75,75	75	0,75	24	0	0	68,2	43	25,21	0,6	0,4
19.10.2024	-	1,95	0,033	77,72	75,94	76,08	75,27	0,81	24	0	0	68,7	43,6	25,17	0,6	0,4
20.10.2024	-	1,985	0,035	75,72	73,93	74,06	73,26	0,8	24	0	0	69,6	43,3	26,29	0,6	0,4
21.10.2024	-	1,628	0,025	59,76	58,31	58,45	57,8	0,65	24	0	0	70,4	43	27,34	0,6	0,4
22.10.2024	-	1,477	0,02	53,58	52,29	52,39	51,82	0,57	24	0	0	70,4	42,7	27,72	0,6	0,4
23.10.2024	-	1,572	0,027	57,16	55,77	55,9	55,26	0,64	24	0	0	70	42,3	27,66	0,6	0,4
24.10.2024	-	1,772	0,028	63,86	62,3	62,42	61,74	0,68	24	0	0	70,7	42,7	27,95	0,6	0,4
25.10.2024	-	2,118	0,038	80,36	78,43	78,58	77,71	0,87	24	0	0	70	43,5	26,49	0,6	0,4
Итого:	-	33,976	0,484	1322,47	1294,25	1294,13	1281,95	12,18	600	0	-	69,11	44,31	24,8	0,6	0,4

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2024	1,609	85,25	83,83	83,54	82,71
25.10.2024	35,585	1407,72	1378,08	1377,67	1364,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
